



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

Głubczyce, 9 stycznia 2026 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w IV kwartale 2025 r.

Czysta woda jest najważniejszym produktem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom określonym w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)*.

Woda jest bezpieczna dla życia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

W powiecie głubczyckim woda dostarczana ludności w ramach zbiorowego zaopatrzenia pobierana jest wyłącznie z ujęć podziemnych. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne monitorują jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W IV kwartale na terenie powiatu jakość wody skontrolowano w 11 ujęciach zbiorowego zaopatrzenia ludzi, z których pobrano 46 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 37 próbek do badań fizykochemicznych.

Krótkotrwałe zanieczyszczenie wody, bakteriami grupy coli, stwierdzono w wodociągu publicznym Chróścielów-Nasiedle i Amandów-Tłustomosty. Podjęte działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci w krótkim czasie spowodowały poprawę jakości wody.

W październiku b. r. w wodzie dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Dobieszów wykryto skażenie bakteriami grupy coli i *Escherichia coli*. W związku z powyższym woda przez 6 dni była nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

W październiku b. r. w wodzie z wodociągu publicznego Głubczyce stwierdzono skażenie bakteriami grupy coli. Woda przez 3 dni była warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu. W grudniu 2025 r. w wodzie dystrybuowanej mieszkańcom wsi Widok wykryto obecność paciorkowców kałowych. Woda przez 3 dni była nieprzydatna do spożycia.

Na koniec IV kwartału 2025 roku wszystkim mieszkańcom powiatu w ramach zbiorowego zaopatrzenia, dostarczano wodę o odpowiednich wymaganiach zdrowotnych.

Alina Mazur – Ciapa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B | 48-100 Głubczyce
+48 77 471 07 17
e-mail: sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-51186-72131-TRTUD-19