



Grójec, dnia 07.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 07/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Pilica** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
24.04.2024	Pilica, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	780/S z dnia 07.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
24.04.2024	Pilica, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda surowa	781/S z dnia 07.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
24.07.2024	Pilica 45, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1369/S z dnia 01.08.2024 r.	PSSE w Radomiu
07.08.2024	Pilica 45, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1443/S z dnia 13.08.2024 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Pilicy o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2024 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Pilicy, wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Pilica zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pilicy wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
2. Urząd Miejski w Warce
3. aa.

EP