Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie

Leszno, 13-11-2026

ON-HK.903.439.2026

Sprawę prowadzi: Sekcja Higieny Komunalnej
+48 65 61 01 030
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl

INFORMACJA


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę **KOCIUGI**, gmina Krzemieniewo zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: **Kociugi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia w wodę **KOCIUGI**, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie manganu w ilości 112 µg/l (wartość parametryczna – 50 µg/l) oraz żelaza w ilości 1869 µg/l (wartość parametryczna – 200 µg/l).

Stwierdzone niezgodności z wartością parametryczną nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą powodować zmiany organoleptyczne wody w zakresie barwy, smaku lub zapachu.

Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/