



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH**

ul. Sportowa 7, 26 – 200 Końskie
tel: 41 3723022, 41 3723023, fax: 41 3723362, e-mail: sekretariat.psse.konskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-konskie>

Komunikat nr 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 30.12.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej jakości wody realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz wnioskiem zarządcy wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., w Rudzie Malenieckiej 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, dotyczącym udzielenia zgody na odstępstwo z dnia 8 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 13.08.2025 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 22.08.2025 r.) i z dnia 28 listopada 2025 r. oraz pismem z dnia 21 października 2025 r. wraz z załączoną ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę Poznańską pn. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametru arsenu, na zdrowie konsumentów oraz na przedsiębiorstwa produkcji żywności – z propozycją okresu obowiązywania odstępstwa.”, dot. wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka**.

informuje:

W dniu 30.12.2025 r. udzielono pierwszej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka do dnia 31.12.2027 r.

Stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa.

Ponadto informuje, że:

- na podstawie sprawozdań z badań wody stwierdza się wartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Falkowska na poziomie od 12,1 µg/l do 17,0 µg/l. Stężenie arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie powinno przekraczać 10 µg/l.
- aktualnie woda z wodociągu Wyszyna Falkowska, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych i dzieci starszych;
- **woda z wodociągu Wyszyna Falkowska nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla kobiet w ciąży, matek karmiących, dzieci do lat 3;**
- woda z wodociągu Wyszyna Falkowska może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku dzieci do lat 3;
- możliwe jest stosowanie domowych filtrów do usuwania arsenu;
- gotowanie wody nie usuwa arsenu;
- Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej decyzją PPIS w Końskich zostali zobowiązani do zapewnienia wody o odpowiedniej jakości do picia i przygotowania posiłków dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci do lat 3;
- jakość wody w wodociągu Wyszyna Falkowska jest stale monitorowana.

UWAGA!

Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a z cystern i zbiorników, po jej uprzednim przygotowaniu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych.

Przedmiotowy wodociąg produkuje wodę w ilości **332,63 m³/24h**; zaopatruje w wodę ok. **2200 odbiorców**, stałych mieszkańców w 14 miejscowościach: **Cieklińsko, Cis, Hucisko, Koloniec, Lipa, Machory, Maleniec, Młotkownice, Ruda Maleniecka, Szkucin, Tama, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka.**

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00 pod numerem telefonu 41 372 30 23 w. 43.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich**

Anna Wejasińska