

Suwałki dnia 29.01.2025 r.

Wójt Gminy Bakalarzewo
ul. Rynek 3
16-423 Bakalarzewo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA OBSZARU GMINY ZA 2024 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 23. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294/ w ramach prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach programu monitoringu jakości wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów wodociągów przesyła ocenę obszarową jakości wody.

	Nazwa Administradora / Producenta wody	Nazwa Wodociągu	Obsługiwane gminy/ miejscowości	Produkcja wody (m ³ /dobę)	Liczba zaopatry wanej ludności	Jakość wody (stan na 31.12.2024 r.) Sposób uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczone Parametry (w ciągu roku) wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	„OPTIMA” Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 6 Olecko	Bakalarzewo	Gm. Bakalarzewo / Bakalarzewo, Gębalówka, Kamionka Poprzeczna, Karasiewo, Klonowa Góra,	405	2250	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacze, sprężarka	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

			Konopki, Kotowina, Malinówka, Maryna, Matłat, Nieszki, Nowa Kamionka, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Orłowo, Podwólczanka, Sadłowina, Sokołowo, Stara Kamionka, Stary Skazdub, Wólka, Wólka Folwark, Zajączkowo, Zajączkowo Folwark,			napowietrzająca				
	Gmina Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów	Motule Stare	gm. Filipów / Agrażynówka , Bartnia Góra , Czostków, Dębszczyzna Nowa , Dębszczyzna Stara , Filipów II , Filipów III , Filipów IV , Garbas I , Jemieliste , Motule Nowe , Motule Stare , Olszanka , Rospuda , Smolenka , Szafranki , Tabałówka, Zusno, Mieruniszki (część) , gm. Bakałarzewo / Zdręby , Suchorzec , Góra ,	508	gm. Filipów 1656, gm. Bakałarz ewo 292	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziacze, odmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie doty- czy

			Nowy Skazdub							
	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki	Turówka Stara	gm. Suwałki /Biała Woda, Białe, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Korkliny, Korobiec, Kropiwno Nowe, Kropiwno Stare, Kuków, Kuków Folwark, Osowa, Potasznia, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, , Wychodne, Zielone Królewskie, Żyliny, Przebród; gm. Bakalarzewo/ Aleksandrowo, Słupie, Stara Chmielówka, Płociczno, Podgórze	392	gm. Suwałki 2282 gm. Bakalarz ewo 424	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacz, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie doty- czy

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za 2024 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Bakalarzewo w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Anna Radzewicz

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	79643.135279.155751
Nazwa dokumentu	Bakałarzewo 2024 - ocena obszarowa.pdf
Tytuł dokumentu	Bakałarzewo 2024 - ocena obszarowa
Sygnatura dokumentu	HK.9011.17.2025
Data dokumentu	29.01.2025
Skrót dokumentu	381099A2E796C8FF625C9BAE62CA584AC70B7A37
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	29.01.2025 09:54:13
Podpisane przez	Anna Radzewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 28.04.2025

Autor wydruku: Czyżewska Emilia (Kierownik Oddziału)