



N.HŚ.9020.11.42.2025  
Grudziądz, 01 lipca 2026 r.

**Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Wielkich Lniskach  
86-302 Grudziądz**

Dotyczy: KOMUNIKAT NR 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po przeanalizowaniu otrzymanych w dniu 30.06.2026 r. sprawozdań z badań wody Nr 5186/2026, 5187/2026 z dnia 30.06.2026 r., pobranej w dniu 25.06.2026 r., w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w Wielkich Lniskach z punktów zgodności: SUW Wielkie Lniska – woda uzdatniona, budynek mieszkalny Wielkie Lniska 17 – pomieszczenie techniczne, badanej przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje iż woda dostarczana przez wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach **jest przydatna do spożycia przez ludzi i odpowiada w badanym zakresie: manganu, żelaza oraz barwy i mętności wymaganiom fizykochemicznym** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Beata Kruszka  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Grudziądzu

-----  
Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

