



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.43.2026
Garwolin, 16 marca 2026 r.

Wójt Gminy Wilga
ul. Warszawska 38
08-470 Wilga

Ocena obszarowa jakości wody za 2025 rok dla gminy Wilga

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1480)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr HK.9027.1.137.2025 z dnia 29.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2025 r. w gminie Wilga
zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Wilga o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanego od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin; od 01.10.2025 r. przez Gminę Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 14 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym w 2 próbkach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne: bakterie grupy coli – 1 jtk w 100 ml wody oraz enterokoki – 2 jtk w 100 ml wody.

Enterokoki (paciorkowce kałowe) oraz bakterie grupy coli stanowią podstawowe wskaźniki mikrobiologiczne wykorzystywane w ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ich obecność w wodzie uzdatnionej jest niedopuszczalna, ponieważ może świadczyć o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, w tym o skażeniu fekalnym.

Bakterie grupy coli uznano za odpowiedni wskaźnik jakości wody przede wszystkim ze względu na łatwość ich wykrywania i oznaczania. Ich stwierdzenie w wodzie może wskazywać na nieprawidłowy proces uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie w sieci wodociągowej lub nadmierną zawartość substancji odżywczych sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów. W przypadku podejrzenia zanieczyszczenia kałowego konieczne jest uwzględnienie także bardziej swoistych wskaźników, takich jak *Escherichia coli* oraz enterokoki.

Enterokoki, dzięki wysokiej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe i działanie środków dezynfekcyjnych (np. chloru), są uznawane za bardziej wiarygodny wskaźnik długotrwałego lub dawnego zanieczyszczenia fekalnego niż bakterie grupy coli. Ich



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIW-18

obecność w sieci wodociągowej może świadczyć o przenikaniu ścieków bytowych lub odchodów zwierzęcych do wody, co może być skutkiem nieszczelności instalacji, awarii systemu uzdatniania bądź skażenia ujęć głębinowych.

Zarówno bakterie grupy coli, jak i enterokoki rozprzestrzeniają się drogą pokarmową – poprzez spożycie skażonej wody lub żywności. Na zakażenia wywołane mikroorganizmami przenoszonymi przez wodę szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością, niemowlęta i małe dzieci, osoby starsze oraz pacjenci przewlekłe chorzy lub hospitalizowani.

Pobrane próby kontrolne w 3 punktach zgodności wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Stacja Uzdatniania Wody w Wildze przeszła gruntowną modernizację. Na mocy trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, Eksploatatorem a Wykonawcą modernizacji SUW, w okresie od 14.05.2025 r. do 30.09.2025 r. wykonawca – w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi – ponosił odpowiedzialność za jakość wody zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie w oparciu o dostarczone atesty higieniczne PZH, dokumentację projektową SUW Wilga i wyniki badań próbek wody wydał pozytywną ocenę pod względem higienicznym na materiały i wyroby użyte w przebudowie.

Woda uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu. Ww. wodociąg produkował średnio w 2025 r. 639 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 4633 mieszkańców gminy Wilga.

Na terenie gminy Wilga znajdują się podmioty wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia, będące pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie:

1. Na Syjonie Sp. z o.o., Trzcianka 32, 08-470 Wilga. Wodociąg produkował średnio 3 m³ wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i pensjonariuszy domu opieki. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, nie jest uzdatniana.
2. Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga. Wodociąg produkował średnio 3 m³ wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i gości ośrodka. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie.
3. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom”, Pl. Myśliwski 1, 08-470 Wilga. Wodociąg produkował średnio 5 m³ wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i mieszkańców ośrodka. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, podlega uzdatnianiu poprzez odżelazianie i odmanganianie.
4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Wilga”, ul. Saperów 1A, 08-470 Wilga. W 2025 r. trwało postępowanie administracyjne dotyczące przekroczeń związków manganu w lokalnym wodociągu. Pobrane próby kontrolne wykazały

ponadnormatywną zawartość tych związków. Eksploatator zwrócił się ponownie z wnioskiem o przedłużenie obowiązków wynikających z decyzji. W związku z tym wydano decyzję przedłużającą termin ich wykonania do dnia 10.02.2026 r.

Jednocześnie pobrane próby wykazały przekroczenie związków żelaza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydał decyzję administracyjną nakazującą wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartości związków żelaza, z terminem wykonania do dnia 31.01.2026 r. Przekroczenie zawartości związków manganu i żelaza może powodować pogorszenie smaku, zapachu i wyglądu wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Wodociąg produkował średnio 1 m³ wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i gości ośrodka. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, nie jest uzdatniana.

5. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Świt”, ul. Borowików 8, 08-470 Wilga. Wodociąg produkował średnio 7 m³ wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i gości ośrodka. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, podlega uzdatnianiu poprzez filtrację, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2025 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Wilga i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Wilga zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dorota Brojek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin;
2. Na Syjonie Sp. z o.o., Trzcianka 32, 08-470 Wilga;
3. Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga;
4. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom”, Pl. Myśliwski 1, 08-470 Wilga;
5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Wilga”, ul. Saperów 1A, 08-470 Wilga;
6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Świt”, ul. Borowików 8, 08-470 Wilga;
7. Starosta Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

