

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, a nie złożenie kosztorysu razem z ofertą będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania przetargowego? (We wzorze umowy § 5 jest napisane „ 2. Załączony do oferty kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny (pomocniczy), m.in. na potrzeby ustalania wartości poszczególnych etapów prac, wartości robót pominiętych/nienależycie wykonanych i nie zmienia ryczałtowego charakteru umówionego wynagrodzenia. Za roboty niewykonane, a ujęte w kosztorysie, wynagrodzenie nie przysługuje. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wartości określonej w ust. 1.”)

Odpowiedz nr 1

Zamawiający w rozdziale 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedstawił opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

12.1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularz Ofertowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, wraz z zestawieniem wartości kosztorysowych, sporządzone zgodnie z treścią formularza znajdującego się w Załączniku nr 1A do SWZ.

Pytanie nr 2

W specyfikacji technicznej niniejszego postępowania, Zamawiający wymaga docieplenia części ścian budynku styropianem o współczynniku λ 0,030 i grubości 8 cm i 5 cm. Czy dopuszczalne jest zastosowanie styropianu o współczynniku λ 0,031 W/mk? Styropian 0,030 W/mk jest niedostępny u producentów.

Odpowiedz nr 1

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zastosowania styropianu o współczynniku λ 0,031 W/mk, Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy styropian o współczynniku λ 0,030 W/mk będzie niedostępny na rynku, dopuszczalne jest zastosowanie styropianu o współczynniku λ 0,031 W/mk.