



Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie
z dnia 22 października 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom **z wodociągu publicznego w Dolsku** zaopatrującego miejscowości: Błazejewo, Brzeźnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyszyn, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Pokrzywnica i Trąbinek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody z wodociągu w Dolsku odbiega od obowiązujących wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną wartość mętności.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Przekroczenie te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienia armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Urszula Sitnicka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

/dokument podpisany elektronicznie/