KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 21.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości: **Wilczyn, Kownaty, Wilczogóra, Mrówki, Świętne, Cegielnia, Zygmuntowo o numerach porządkowych budynków: 27, 26, 26A, 12, 12A,** zaopatrywanych ze strefy zaopatrzenia Wilczyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Koninie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Wilczyn informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametru: bakterie grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz po dokonaniu oceny ryzyka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

w obszarze zaopatrzenia obejmującego miejscowość Zygmuntowo o nr porządkowych budynków: 27, 26, 26A, 12, 12A




Wody w miejscowości Zygmuntowo o numerach porządkowych budynków 27, 26, 26A, 12, 12A nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli). Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).

W dalszym ciągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Koninie informuje, że

woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu przez min. 3 minuty

dla miejscowości **Wilczyn, Kownaty, Wilczogóra, Mrówki, Świętne, Cegielnia**

min. 3 minuty



Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, spłukiwania toalet.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia w obszarze zaopatrzenia obejmującego miejscowość Zygmuntowo o numerach porządkowych budynków 27, 26, 26A, 12, 12A.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu.

Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Kamila Galemba-Maciejewska
/dokument podpisany elektronicznie/