



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

Komunikat nr HK.0330.9.2026 z dnia 17.09.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Szymany w miejscowości Sasek Mały**.

W dniu 14 września 2026 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Szymany tj. sieć wodociągowa Szkoła Podstawowa w Szymanach oraz Świetlica Wiejska w Sasku Małym. W dniu 17 września 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk /1 ml w próbce ze Świetlicy Wiejskiej w Sasku Małym.

W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości Sasek Mały do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego mogą spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga również woda do kąpieli noworodków i niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



2 minuty



Iwona Wróblewska
Z up. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
ul. Skłodowskiej 8 | 12-100 Szczytno
+48 89 624 87 31
adres e-mail psse.szczytno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-45274-64816-TICRH-20