Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.21.13.2026
Siedlce, 2026-11-26

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH z dnia 26.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Teodorów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach jakości próbek wody pobranych do analiz laboratoryjnych z punktów zgodności wodociągu Teodorów, stwierdzono podwyższoną wartość mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego liczba kolonii w 22 °C w dwóch punktach zgodności:
- woda podawana do sieci - wynik **290 jtk/1ml**
- w kranie u konsumenta - wynik **271 jtk/1ml**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, natomiast w kranie u konsumenta 200 jtk/1ml.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacja, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasy wydania kolejnej informacji.

2 min



Joanna Like

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30