



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

HKN.903.1.2.2025
Otwock, dnia 31.12.2025 r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 1
05-402 Otwock

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Otwocku w II półroczu 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku w dniach: 02.06.2025 r., 07.07.2025, 09.07.2025 r., 05.08.2025 r., 11.08.2025 r., 19.08.2025 r., 29.08.2025 r., 02.09.2025 r., 08.09.2025 r., 16.09.2025 r., 23.09.2025 r., 26.09.2025 r., 06.10.2025 r., 07.10.2025 r., 06.10.2025 r., 09.10.2025 r., 14.10.2025 r., 16.10.2025 r., 20.10.2025 r., 22.10.2025 r., 31.10.2025 r., 03.11.2025 r., 07.11.2025 r., 18.11.2025 r., 25.11.2025 r., 03.12.2025 r.,

z następujących punktów poboru:

- Otwock, ul. Karczeńska 48, Stacja Uzdatniania Wody,
- Otwock, ul. Grunwaldzka, Stacja Uzdatniania Wody,
- Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28, Przedszkole,
- Otwock, ul. Narutowicza 275, Szkoła podstawowa,
- Otwock, ul. Żeromskiego 235, Szkoła podstawowa,
- Otwock, ul. Wypoczynkowa/Nadrzeczna, źródło,
- Otwock, ul. Mieszka I 13/15, budynek KPPSP,
- Otwock, ul. Lecha 2, blok mieszkalny,
- Otwock, ul. Jodłowa 14, Przedszkole,
- Otwock, ul. Kołłątaja 1 b, Bank Spółdzielczy,
- Otwock, ul. Majowa 267, Szkoła podstawowa,
- Karczew, ul. Kopernika 13, Przedszkole,
- Karczew, ul. Rynek Zygmunta Starego 2 A, Solano Group,
- Karczew, ul. Bednarska 2, Przedszkole,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych próbek wody, nr sprawozdań:

462/2025 z dnia 09.06.2025 r., 543/2025, 544/2025, 545/2025, 547/2025, 548/2025, 549/2025, 550/2025, 551/2025, 552/2025 z dnia 09.07.2025, 554/2025, 624/2025, 625/2025, 626/2025, 629/2025, 553/2025, 630/2025 z dnia 10.07.2025 r., 555/2025, 556/2025, 557/2025, 558/2025 z dnia 11.07.2025 r., 565/2025, 566/2025 z dnia 14.07.2025 r., 616/2025, 617/2025 r. z dnia 07.08.2025 r., 618/2025, 620/2025, 621/2025, 702/2025, 705/2025 z dnia 08.08.2025 r., 639/2025, 640/2025 r. z dnia 19.08.2025 r., 652/2025 r. z dnia 25.08.2025 r., 665/2025 r. z dnia 02.09.2025 r.,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. J. Kilińskiego 1 | 05-400 Otwock
+48 22 779 48 33
sekretariat.psse.otwock@sanepid.gov.pl
AE:PL-29731-68670-BTUTR-17

680/2025 z dnia 08.09.2025 r., 681/2025, 683/2025, 788/2025, 790/2025 z dnia 11.09.2025 r., 709/2025, HKL 06146/2025, HKL 06148/2025, HKL 06152/2025 z dnia 18.09.2025 r., HKL 06147/2025, HKL 06149/2025, HKL 06151/2025, HKL 06153/2025 z dnia 19.09.2025 r., 729/2025 z dnia 29.09.2025 r., HKL 06150/2025 z dnia 02.10.2025 r., 755/2025 z dnia 07.10.2025 r., 865/2025, 866/2025, 867/2025, 868/2025 z dnia 09.10.2025 r., 873/2025, 874/2025 z dnia 10.10.2025 r., 758/2025, 759/2025, 760/2025, 761/2025, 762/2025, 763/2025 z dnia 13.10.2025 r., SB/124159/10/2025 z 14.10.2025 r., 769/2025, 770/2025 z 15.10.2025 r., HKL 07015/2025, HKL 07016/2025, HKL 07017/2025 HKL 07418/2025 HKL 07019/2025 z dnia 16.10.2025 r., 784/2025, 787/2025, HKL 07085/2025, HKL 07086/2025, HKL 07088/2025, HKL 07091/2025 z dnia 20.10.2025 r., 802/2025, 803/2025, 913/2025 z dnia 27.10.2025 r., 817/2025 z dnia 31.10.2025 r., HKL 07416/2025, HKL 07417/2025, HKL 07420/2025, HKL 07421/2025, HKL 07422/2025, HKL 07423/2025, HKL 07424/2025, HKL 07418/2025 z dnia 05.11.2025 r., HKL 07419/2025 z dnia 06.11.2025 r., 950/2025 z dnia 12.11.2025 r., 848/2025, 849/2025, 965/2025 r. z dnia 21.11.2025 r., 864/2025, 865/2025 z dnia 27.11.2025 r., 997/2025 z dnia 28.11.2025 r., 874/2025, 875/2025, 1016/2025, 1017/2025 z dnia 08.12.2025 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Otwocku, o produkcji wody od 1000 do 10 000 m³/dobę, w II półroczu 2025 r., zarządzanym przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock, zaopatrującym mieszkańców miasta Otwock, Karczew oraz część miejscowości Otwock Mały.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w oparciu o przedstawione w II półroczu 2025 r. wyniki badań jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock oraz w ramach prowadzonego nadzoru przez PPIS w Otwocku stwierdza co następuje.

Próbki wody pobierano do badania z dwóch stacji uzdatniania wody oraz z 12 punktów poboru na sieci wodociągu publicznego w Otwocku, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach prowadzonego nadzoru przez PPIS w Otwocku wykonywane były w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, a w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu w Laboratorium Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock oraz w Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

W przesłanym w dniu 07.07.2025 r. sprawozdaniu z badań próbki wody pobranej w ramach parametrów grypy B w dniu 02.06.2025 r. na Stacji Uzdatniania Wody ul. Grunwaldzka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził przekroczenie wartości parametrycznej manganu (sprawozdanie z badań nr 462/2025 z dnia 09.06.2025 r.). W pozostałym zakresie woda w Stacji Uzdatniania Wody, ul. Grunwaldzka w Otwocku, spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

w dniu 09.07.2025 r. dokonał bieżącej oceny jakości wody i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Otwocku oraz wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. W dniu 28.07.2025 r. PPIS w Otwocku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru mangan. Wartość parametru mangan była stale monitorowana a sprawozdania z badań przekazywane na bieżąco PPIS w Otwocku.

Stwierdzone przekroczenie manganu było spowodowane uzupełnieniem źródeł filtracyjnych w filtrach pospiesznych otwartych a zastosowane nowe złoża wymagały okresu stabilizacji technologicznej, o czym OPWIK Sp. z o.o. poinformowało PPIS w Otwocku. Po zakończonych działaniach naprawczych w dniu 03.11.2025 r. przedstawiciele PPIS w Otwocku pobrali próbki wody do badania na Stacji Uzdadniania Wody ul. Grunwaldzka oraz w 4 punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Na podstawie otrzymanych wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził, że wartość manganu została doprowadzona do wymagań ww. rozporządzenia. W związku z powyższym w dniu 05.11.2025 r. wydano komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Otwocku.

W próbce wody pobranej do badania w dniu 06.10.2025 r. w ramach parametrów grypy B (sprawozdanie z badań SB/124159/10/2025 z dnia 14.10.2025 r.), stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej niklu. W pozostałym zakresie woda w Stacji Uzdadniania Wody, ul. Karczewska 48 w Otwocku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W celu dokonania bieżącej oceny w dniu 16.10.2025 r. przedstawiciele PPIS w Otwocku pobrali próbki wody w zakresie parametru nikiel w 5 punktach poboru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody stwierdził przekroczenie wartości parametrycznej niklu w wodzie wychodzącej na sieć ze Stacji Uzdadniania Wody przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku (sprawozdanie nr HKN 07019/2025 z dnia 16.10.2025 r.). W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku wszczął postępowanie administracyjne i wydał zaktualizowany komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia.

W dniu 20.10.2025 r. przedstawiciele PPIS w Otwocku w ramach prowadzonego nadzoru pobrali próbki wody do badania w zakresie parametru nikiel z wodociągu publicznego w Otwocku w 4 punktach zgodności min. w Stacji Uzdadniania Wody przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku oraz 3 dodatkowych punktach poboru ustalonych z administratorem wodociągu (Otwork, ul. Sportowa 1, MOKTiS, Hala sportowa, Otwork ul. Karczewska 48, Żłobek Miejski, Otwork, ul. Batorego 44, Szpital Powiatowe Centrum Zdrowia). W zbadanych punktach nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej niklu. Przyczyną krótkotrwałego przekroczenia wartości parametrycznej niklu na stacji uzdatniania wody były prace modernizacyjne prowadzone na suw, o czym poinformowało OPWiK Sp. z o.o. poinformowało PPIS w Otwocku. Na podstawie otrzymanych wyników badań wody w dniu 21.10.2025 r. PPIS w Otwocku stwierdził, iż jakość wody w wodociągu publicznym w Otwocku, w zakresie parametru nikiel została doprowadzona do wymagań zawartych w załączniku nr 1, część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym postępowanie administracyjne umorzono.

W próbce wody pobranej do badania przez przedstawiciela PSSE w Otwocku w dniu 03.11.2025 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Otwork, w punkcie poboru:

Szkoła Podstawowa, Otwock, ul. Żeromskiego 235, stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C (sprawozdanie z badań Nr HKL 07419/2025 z dnia 06.11.2025 r.). W pozostałym zakresie woda w ww. punkcie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W ramach działań naprawczych przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej oraz płukanie wewnętrznej instalacji obiektu oraz ponownie pobrano próbkę wody do badania w dniu 07.11.2025 r. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że jakość wody w punkcie zgodności została doprowadzona do wymagań ww. rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku na dzień 31.12.2025 r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Otwocku zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Otwocka, Karczewa oraz część miejscowości Otwock Mały.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wolska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
3. Burmistrz Karczewa, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
4. aa