



ON-HK.903.211.2026

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 23 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**Dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia ze strefy zaopatrzenia Świeligów zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Świeligów, Zacharzew, Lamki, Zalesie, Radłów (ul. Kasztanowa, ul. Krotoszyńska, ul. Lamkowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Osiedle Robotnicze od nr 103, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Żwirowa).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wykonanych badań wody w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzonego przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj.: liczba enterokoków w ilości **1 jtk/100 ml** (dla wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w ilości **powyżej 300 jtk/1 ml** (zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim stwierdza:

### **BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Wody nie wolno wykorzystywać do: picia, przygotowania posiłków, mycia i płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz kąpeli.

**Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych i gospodarczych.**



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców w/w miejscowości oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Tadeusz Andrzej Biliński  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/