

Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Motopompa pływająca NIAGARA 2 (Honda GXV160) – 6 szt.

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa **6 sztuk motopomp pływających NIAGARA 2** wyposażonych w silnik **Honda GXV160**, fabrycznie nowych, zgodnych z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

2. Wymagania ogólne

- 1) Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2024, nieużywane.
- 2) Kompletna dokumentacja: instrukcja PL, karta katalogowa, gwarancja producenta.
- 3) Sprzęt przeznaczony do działań ratowniczych, powodziowych, wypompowywania wody z zalanych obiektów, akwenów i piwnic.
- 4) Sprzęt dopuszczony do użytkowania – świadectwo CNBOP lub dokument równoważny.
- 5) Termin dostawy – 14 dni od podpisania umowy.
- 6) Gwarancja min. 12 miesięcy, preferowane 24 miesiące.

3. Wymagania techniczne (w formie tabeli)

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Typ pompy	Motopompa pływająca	
2.	Model referencyjny	NIAGARA 2 (Honda GXV160)	
3.	Maksymalna wydajność	min. 1200 dm ³ /min	
4.	Wydajność nominalna (przy 2 bar)	min. 450 dm ³ /min	
5.	Maks. wysokość podnoszenia	min. 30 m	
6.	Maks. zasięg rzutu wody	min. 30 m	
7.	Średnica nasady tłocznej	75 mm	
8.	Minimalna głębokość ssania	max. 15 mm	
9.	Silnik	Honda GXV160, czterosuwowy	

10.	Moc silnika	min. 3,2 kW	
11.	Zasilanie	benzyna	
12.	Zbiornik paliwa	min. 1,8 l	
13.	Zużycie paliwa	ok. 1,2–1,3 l/h	
14.	Czas pracy na zbiorniku	ok. 1,5 h	
15.	Pływak / korpus	polietylen HDPE, niezatapialny	
16.	Waga	ok. 30–32 kg	
17.	Wymiary	zbliżone do 780 × 630 × 420 mm	

4. Wyposażenie wymagane

- 1) Kompletne urządzenie gotowe do pracy.
- 2) Instrukcja obsługi w języku polskim.
- 3) Deklaracja zgodności / CNBOP.
- 4) Karta gwarancyjna.

5. Warunki odbioru

- 1) Odbiór w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie.
- 2) Weryfikacja zgodności z ST.
- 3) Test pracy pomp (krótkie uruchomienie).
- 4) Podpisanie protokołu odbioru.