



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.822.2025

Radom, 14 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY HKN.N.586.2025

wydana dla wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 2010/S z dnia 20.11.2024 r., 1431 z 10.12.2024 r., 1.210 z 25.02.2025 r., 2.304 z 13.03.2025 r., 1.400 z 16.04.2025 r., 2.848 z 18.06.2025 r., 1.667 z 03.07.2025 r., 1.773 z 29.07.2025 r. oraz 2.1419 z 25.09.2025 r. z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z punktach zgodności wodociągu publicznego w Odechowie gm. Skaryszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia

ze względu na przekroczenia parametru mętność w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu publicznego.

Podwyższenie mętności ma wpływ na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny: drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19

W związku z trwającą realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania w Odechowie” Strona w przesłanym w dniu 08.10.2025 r. e-mailu wraz z pismem nr SOO.072.2025.MW z dnia 29.09.2025 r. złożyła prośbę o prolongatę terminu wykonania decyzji HKN.96.2024 r. z dnia 27.08.2024 r. Biorąc pod uwagę trudności w realizacji w/w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przychylił się do wniosku Strony i decyzją nr HKN.142.2025 z dnia 14.10.2025 r. przedłużył termin wykonania do dnia 31.03.2026 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ul. Piaseckiego 15
26-640 Skaryszew
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
3. a/a