



Kraśnik, 2025-07-09

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**Komunikat 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Boby gm. Urzędów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 08.07.2025 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Boby gm. Urzędów, stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów zawartych w załączniku nr 1 część A i część C tabela 1 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym w dniu **09.07.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi** na przedmiotowym wodociągu i nakazał właścicielowi wodociągu niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, że woda w stanie obecnym nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i szućców, kontaktu z jamą ustną oraz kąpieli. Wodę można używać wyłącznie do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Boby Książę, Boby Kolonia, Boby Wieś, Kozarów, Moniaki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Moniaki Kolonia, Metelin, Okręglica Kolonia, Konradów oraz z terenu powiatu opolskiego miejscowość Ratoszyn II – łącznie ok. 1935 osób.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wyda stosowny komunikat.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku**

dr inż. Joanna Sarzyńska
/podpisano elektronicznie/