



Nasz znak: HŚ.9020.2.93.025.SK

Skierniewice, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Miasto i Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Humin do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Humin czyli Miasto i Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu 13.05.2025 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Kęszycach, Kęszyce Wieś 50. Sprawozdanie z badań z dnia 21.05.2025 r. nr 331382/25/WAW i z dnia 22.05.2025 r. nr 341/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach. Z otrzymanego sprawozdania z badań wynika, że wartość parametru barwy wynosi 17 mg/l Pt.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych wykonanych przez inspekcję sanitarną, próby wody pobranej z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Kęszycach w dniu 14.07.2025 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.294.2025 z dnia 21.07.2025 r., w którym wartość parametru barwy wyniosła $17,9 \pm 1,8$ mg Pt/l, stwierdza się przekroczenie parametru barwy, który jest parametrem wskaźnikowym, nie mającym bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Parametr barwy ma być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, pożądana wartość parametru w wodzie w kranie u konsumenta do 15 mg Pt/l. Pomimo utrzymującego się przekroczenia wartości dopuszczalnej dla barwy, pozostałe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Barwa wody, mimo przekroczenia wartości granicznej nie świadczy o zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego, a jedynie może wpływać na jej akceptowalność organoleptyczną (wrażenia wizualne konsumentów). Woda może zostać uznana za przydatną do spożycia, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę całokształt wyników badań jakości wody, w tym brak zagrożenia mikrobiologicznego oraz chemicznego, a także charakter przekroczenia (parametr wskaźnikowy), woda dostarczana z wodociągu Humin uznana zostaje za **przydatną do spożycia**, z jednoczesnym zaleceniem kontynuowania działań naprawczych mających na celu obniżenie wartości parametru barwy do poziomu zgodnego z wymaganiami w/w rozporządzenia.

Otrzymują:

1. adresat

2. "CEWOKAN" Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/