



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Kraków, 15 września 2026 r.

ST-I.420.7.2026.AKo

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) [dalej: k.p.a.], art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, ust. 3a i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 80 ust. 2a, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], art. 14 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) [dalej: specustawa] oraz § 3 ust. 1 pkt 7 w związku § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 05.05.2026 r. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów, działającej przez Pełnomocnika – Pana [REDAKTED], o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”**, po dokonaniu analizy zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji, a także uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:

- opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.1.MN z dnia 08.07.2026 r.,
- opinia sanitarna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.19.2026 z dnia 29.07.2026 r.,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Zaplecza budowy, miejsca tankowania oraz napraw sprzętu budowlanego, a także składowania odpadów należy zlokalizować poza obszarami Natura 2000: Dolny Dunajec PLH120085 i Jadowniki Mokre PLH120068 oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
2. Teren zapleczy budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić i zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancji ropopochodnych, np. poprzez utwardzenie i uszczelnienie podłoża płytami betonowymi lub folią PE o dużej gęstości.
3. Zaplecza budowy należy wyposażać w sorbenty służące do natychmiastowej neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń budowlanych oraz taboru samochodowego.
4. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
5. W sytuacji wystąpienia awarii, wskutek której grunt zostanie zanieczyszczony, należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazać je specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
6. Prowadzenie prac budowlanych należy ograniczyć do pory dnia, tj. do godzin od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
7. W przypadku, gdy podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie możliwości zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, należy zastosować następujące dodatkowe środki techniczno-organizacyjne ograniczające hałas, np.:
 - zapewnienie sprzętu o niskich mocach akustycznych,
 - umieszczanie agregatów prądotwórczych i kompresorów w obudowach dźwiękochłonnych,
 - ograniczenie transportu przez teren budowy w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych,
 - miejscowy montaż tymczasowych barier dźwiękochłonnych wokół miejsc realizacji głośnych prac (fundamentowanie słupów) zlokalizowanych w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
8. Prace przy przebudowie linii należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować tworzenia kolein oraz innych zagłębień terenu, w których może stagnować woda, aby wykluczyć ryzyko powstawania okresowych miejsc rozrodu płazów.
9. W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy zabezpieczyć je ogrodzeniem z drobnej siatki bądź geowłókniny lub przykryć materiałem sztywnym w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt. W wykopach można również stosować punktowe pochylnie (np. ukośnie ustawione deski) umożliwiające zwierzętom ich samodzielne opuszczenie.
10. W każdym dniu roboczym, przed rozpoczęciem prac budowlanych, teren na którym będą w tym dniu wykonywane prace należy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, podobnie należy sprawdzić dno i skarpy wykopów przed ich likwidacją (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby należy umożliwić zwierzętom opuszczenie wykopów,

ewentualnie w sposób bezpieczny należy zwierzęta odłowić i wypuścić poza terenem inwestycji.

11. Drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych robót należy zabezpieczyć na czas budowy przed możliwością uszkodzeń mechanicznych, w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, np. przez zastosowanie wygradzeń, oszalowania lub okładziny z desek lub płyt OSB (bez użycia gwoździ) – do wysokości nie mniejszej niż 150 cm lub do wysokości pierwszych gałęzi, podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi do gałęzi nadległych, itp.
12. Roboty ziemne w pobliżu zieleni wysokiej powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a w obrębie systemów korzeniowych ręcznie, w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. W przypadku uszkodzenia korzeni należy przyciąć je równo ze ścianą wykopu ostrym narzędziem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem przed mikroorganizmami glebowymi. W terminie od kwietnia do października korzenie należy dodatkowo zabezpieczać przed wysychaniem (np. maty słomiane polewane, co jakiś czas wodą), a zimą przed przemarzeniem. Krawędź wykopu z odkrytymi korzeniami należy niezwłocznie osłonić, np. warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową lub matami słomianymi (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem z desek. Czas utrzymywania otwartych wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy skrócić do niezbędnego minimum.
13. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew rosnących w sąsiedztwie placu budowy należy przestrzegać następujących zakazów: zagęszczania gruntu, składowania materiałów budowlanych, postoju i parkowania ciężkiego sprzętu budowlanego.
14. Materiały sypkie i pyliste należy transportować pojazdami z zabezpieczoną skrzynią ładunkową (np. za pomocą plandeki), zapobiegającą rozwiewaniu ładunku.
15. Nie należy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieków.
16. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w osadnikach.
17. Przy zbliżeniach przedmiotowej inwestycji do cieków należy zachować bezpieczną odległość od górnej krawędzi koryt cieków, rowów i stref źródliskowych, która zapewni stabilność skarp oraz nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych i naturalnego przepływu wód.
18. W celu minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z napowietrzną linią elektroenergetyczną, na przewodach odgromowych wybranych przęseł przebudowywanej linii należy zamontować oznaczniki (np. spirale lub urządzenia typu *flapper*). Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przęseł, na przebiegu korytarzy ekologicznych: „Puszcza Niepołomska” (kod KPd-4B), „Dolina Dolnego Dunajca” (kod KPd-11B) i „Dolina Wisły – Pogórze Wiśnickie” (kod KPd-12A) oraz przęseł, które krzyżują się z ciekami naturalnymi, bezpośrednio z nimi sąsiadując lub przebiegają wzdłuż ścian zadrzewień. Oznaczenia należy rozmieszczać co 10 m na odcinku stanowiącym minimum 60% długości każdego z tak wyznaczonych przęseł.
19. Po zakończeniu budowy należy uporządkować i zrekultywować tereny zniszczone w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji, stanowiący jej integralną część.

IV. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Pan [REDAKTOWANO] – działając jako Pełnomocnik spółki TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie, wnioskiem z dnia 05.05.2026 r. (data wpływu: 06.05.2026 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi oraz CD.
2. Poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa znak: 84/DOTR/2024 z dnia 07.11.2024 r. upoważniającego Pana [REDAKTOWANO] – Koordynatora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji do reprezentowania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, w tym do występowania w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. w niniejszym postępowaniu.
3. Poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa znak: 84/DOTR/2024/94 z dnia 22.10.2025 r. upoważniającego Pana [REDAKTOWANO] do występowania w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. w sprawach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa”.
4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
5. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem jego oddziaływania.
6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwa.

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (<https://system.sios.pl/>) – karta informacyjna nr 881/2026. Działając na podstawie art. 14 ust. 2 specustawy, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 15.05.2026 r. zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożonym wniosku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z **§ 3 ust. 1 pkt 7** (*napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6*) oraz **§ 3 ust. 2 pkt 2** (*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie projektowane jest zgodnie z art. 3b specustawy oraz pkt 22 załącznika do (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 specustawy, decyzje administracyjne, o których mowa w tej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Powyższy przepis uzasadnia status rozstrzygnięcia zawartego w punkcie IV sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor].

Regionalny Dyrektor, zawiadomieniem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 15.05.2026 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zawiadomienie stron nastąpiło (w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś) zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez ww. zawiadomienie. Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Miasta Tarnowa [dalej: UM Tarnowa], Urzędu Miejskiego w Żabnie [dalej: UM w Żabnie], Urzędu Miejskiego w Radłowie [dalej: UM w Radłowie], Urzędu Gminy Szczurowa [dalej: UG Szczurowa], Urzędu Gminy Wietrzychowice [dalej: UG Wietrzychowice], a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej [dalej: BIP]: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia [dalej: KIP] nie przedstawiała pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i jego oddziaływaniu na środowisko, dlatego Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 19.05.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedstawionej KIP. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 19.05.2026 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, a także na tablicach ogłoszeń UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice oraz na stronie BIP UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa i UG Wietrzychowice.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1135/05/2026/PB z dnia 03.06.2026 r. (data wpływu: 05.06.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP.

Ponieważ KIP nadal nie spełniała wymogów ustawy ooś, w związku z powyższym Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 10.06.2026 r. wezwał wnioskodawcę do jej uzupełnienia w zakresie treści merytorycznej. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania pismem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 10.06.2026 r., zamieszczonym tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice, a także zamieszczenie w BIP: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1157/06/2026/PB z dnia 12.06.2026 r. (data wpływu: 15.06.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 16.06.2026 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni] oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków [dalej: Inspektor Sanitarny], z wnioskami o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostały poinformowane o ww. wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 16.06.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice, a także zamieszczenie w BIP: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

W dniu 03.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu wezwanie Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.19.2026 z dnia 03.07.2026 r. do uzupełnienia KIP.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 07.07.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia KIP w zakresie określonym w ww. wezwaniu Inspektora Sanitarnego. Strony postępowania zostały poinformowane o powyższym poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 07.07.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice, a także zamieszczenie w BIP: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

W dniu 10.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.1.MN z dnia 08.07.2026 r. (podpisana w dniu 09.07.2026 r.), w której stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić, zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancji ropopochodnych oraz zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
3. Teren budowy należy wyposażać w sorbenty substancji ropopochodnych.
4. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji w miejscu utwardzonym i szczelnym celem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
5. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.1.MN z dnia 08.07.2026 r. zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji

– za wyjątkiem tych warunków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa lub są zbyt ogólne.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora z dnia 07.07.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1181/07/2026/PB z dnia 09.07.2026 r. (data wpływu: 10.07.2026 r.), przekazał uzupełnienie KIP.

Następnie Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 14.07.2026 r. wystąpił ponownie do Dyrektora Zarządu Zlewni i Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu i otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni, zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 14.07.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice, a także zamieszczenie w BIP: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

W dniu 22.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.2.MN z dnia 22.07.2026 r., podtrzymująca stanowisko wyrażone w opinii znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.1.MN z dnia 08.07.2026 r., stwierdzającej, iż ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 29.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia sanitarna Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.19.2026 z dnia 29.07.2026 r., że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do obowiązku przedłożenia analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, ze zm.).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak stanowi art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem znak: ST-I.420.7.2026.AKo z dnia 31.07.2026 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii Inspektora Sanitarnego i opinii Dyrektora Zarządu Zlewni oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 25.08.2026 r. Zawiadomienie to zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UG Szczurowa, UG Wietrzychowice, a także zamieszczenie w BIP: RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, UM w Żabnie, UM w Radłowie, UG Szczurowa oraz UG Wietrzychowice.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, podaje również konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, ze zm.) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa. Linia została wykonana jako napowietrzna na słupach typu OS24 oraz B2 z przewodami AFL-6 240 mm². Linia dostosowana jest dla dopuszczalnej temperatury pracy +40°C. Linia jest koordynowana przez PSE. Linia została wybudowana w latach 1982-1983.

Aktualnie tor I pracuje na napięciu 15 kV, zasilany jest z GPZ Niedomice i stanowi zasilanie potrzeb własnych w stacji Klikowa i rezerwowe zasilanie dla rozdzielni 15 kV w GPZ Szczurowa. Tor II to linia 110 kV Klikowa – Szczurowa. Od stacji Klikowa do GPZ Szczurowa nad torem I oraz od stacji Klikowa do słupa nr 12 nad torem II podwieszone są przewody odgromowe OPGW skojarzone ze światłowodem typu SS-72/34/559.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie: Gminy Miasta Tarnowa (obręby: 0007, 0008, 0004), a także gminy Żabno (obręby: Łęg Tarnowski, Ilkowice), gminy Radłów (obręby: Sanoka, Łęka Siedlecka, Radłów, Głów, Wola Radłowska, Zabawa, Wał Ruda), w powiecie tarnowskim oraz gminy Szczurowa (obręby: Pojawie, Dołęga, Zaborów, Szczurowa), w powiecie brzeskim. Powierzchnia obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie ok. 478226 m².

Realizację przedsięwzięcia rozważano w jednym wariantie podstawowym/preferowanym oraz w tzw. wariantie zerowym polegającym na niepodjęciu przedsięwzięcia.

Długość linii napowietrznej przeznaczonej do przebudowy to ok. 26,4 km. Po realizacji przedsięwzięcia od stacji Klikowa do słupa nr 495 (numeracja według innego odcinka linii, słup nr 495 jest zlokalizowany między słupami nr 12 i 13) będzie 1 tor, a od słupa nr 495 do stacji Szczurowa będą 2 tory.

W przebudowywanym odcinku linii zostaną zastosowane słupy stalowe kratowe, dostosowane do obciążeń mechanicznych występujących w linii. Liczba słupów nie zmieni się po realizacji przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość słupa nie będzie przekraczać 49 m n.p.t., a słupy tak wysokie będą występować jedynie w miejscach analogicznych wysokich słupów istniejących.

Dodatkowo, w trasie linii może nastąpić zmiana lokalizacji niektórych słupów, podyktowana finalnymi uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, uwarunkowaniami terenowymi i realizacyjnymi oraz koniecznością ograniczenia czasu wyłączeń możliwą do realizacji na czas wstawienia nowych słupów w trasie linii obok słupów istniejących.

Na etapie realizacji inwestycji wykonywane będą prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczych. Stare konstrukcje wsporcze oraz ich fundamenty zostaną zdemontowane. Na projektowanych stanowiskach słupowych zostaną zastosowane fundamenty prefabrykowane, dopuszcza się zastosowanie innych fundamentów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków terenowych. Słupy nr 24, 25, 86, które zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, posadowione zostaną na fundamentach izbicowych.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia przedstawiono w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na obszarze oddziaływania przedmiotowej linii nie występują obecnie ani nie są planowane żadne inne przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania swoich oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Przebudowywana linia przebiega częściowo w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Pozostały odcinek linii prowadzony jest nad terenami rolnymi, łąkami i terenami leśnymi. Przewody linii przebiegać będą m.in. nad ciekami naturalnymi – rzeką Dunajec, Zabawski Rów, rzeką Kisielina, potokiem Podwałanka, potokiem Meczna (Jadownicko-Pojawskim), potokiem Borowa Struga, rzeką Uswica, potokiem Korytnica, ciekami „Bez nazwy” oraz zbiornikami wodnymi.

Obecnie pod istniejącą linią oraz w jej sąsiedztwie w regularnych odstępach następuje wycinka drzew i krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu linii – w trybie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, ze zm.) [dalej:

ustawy o ochronie przyrody]. W następstwie tych działań, pod istniejącą linią oraz w jej sąsiedztwie występuje pas „wycinki”, gdzie roślinność (drzewa, krzewy) są utrzymywane do wysokości nie zagrażającej funkcjonowaniu linii. Przebudowę linii napowietrznej projektuje się w trasie linii istniejącej tak, aby nie zmieniać pasa terenu, gdzie obecnie wykonuje się wycinkę drzew i krzewów.

Prace budowlane polegać będą na przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej i ograniczone zostaną do miejsc lokalizacji stanowisk słupów. Masy ziemne zostaną zagospodarowane w ramach przedsięwzięcia. Nadmiar mas ziemnych zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.).

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych. Na etapie realizacji wystąpi zapotrzebowanie na m.in.: wodę przy wykonywaniu fundamentów, paliwo, energię do urządzeń elektrycznych itp. Energia elektryczna zostanie dostarczona przez wykonawcę poprzez zapewnienie agregatów prądotwórczych. Prace zostaną zorganizowane w sposób ograniczający do minimum ingerencję w środowisko (wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych, ograniczenie placów składowych).

Woda do celów socjalno-bytowych na plac budowy będzie dostarczana w opakowaniach jednostkowych. Z uwagi na fakt, że woda na budowie będzie potrzebna w niewielkich ilościach, zaopatrzenie odbędzie się odbywało poprzez dostarczanie wody beczkowitzem. Szacowane zużycie wody związanej z prowadzeniem prac budowlanych to ok. 0,15 m³ wody/1 m³ betonu, natomiast szacowane zużycie wody w celach sanitarno-bytowych to ok. 0,3 m³/dobę.

W trakcie eksploatacji linia napowietrzna nie będzie wymagać zaopatrzenia w wodę, gaz i energię cieplną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Źródłami emitowanego hałasu na etapie realizacji inwestycji będą samochody (osobowe, ciężarowe oraz dostawcze) oraz maszyny budowlane biorące udział w realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwość akustyczna na etapie budowy będzie okresowa i krótkotrwała. Wiązać się będzie jedynie z przejazdem i użytkowaniem sprzętu.

Prace, które będą źródłem maksymalnego natężenia dźwięku, będą wykonywane w rejonie posadowienia stanowisk słupowych. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej (50 dB) zostaną zastosowane dodatkowe środki techniczno-organizacyjne ograniczające hałas. Tereny ochrony akustycznej zostaną zabezpieczone przed nadmiernym hałasem podczas realizacji przedsięwzięcia poprzez:

- zapewnienie sprzętu o niskich mocach akustycznych,
- prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6⁰⁰-22⁰⁰),
- umieszczanie agregatów prądotwórczych i kompresorów w obudowach dźwiękochłonnych,
- ograniczenie transportu przez teren budowy w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych,
- miejscowy montaż tymczasowych barier dźwiękochłonnych wokół miejsc realizacji głośniejszych prac (fundamentowanie słupów) zlokalizowanych w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała, niewielka i rozproszona emisja spalin spowodowana użytkowaniem pojazdów i maszyn budowlanych. Materiały sypkie i pyliste

będą transportowane pojazdami z zabezpieczoną skrzynią ładunkową (plandeki), zapobiegającą rozwiewaniu ładunku. Na placu budowy będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, w ilości dostosowanej do bieżących potrzeb, a w razie konieczności przykrywane lub okresowo zraszane wodą. Emisja pyłu będzie miała charakter krótkotrwały i ograniczony do etapu realizacji inwestycji. Z uwagi na niewielką skalę prac budowlanych nie będzie ona stanowiła istotnego oddziaływania na stan czystości powietrza.

Ścieki zostaną wywiezione z toalet przenośnych przy użyciu pojazdów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków. Na terenie inwestycji wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać w grunt, gdyż jest to obszar niezabudowany i nieutwardzony. W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopów przy robotach fundamentowych zostaną one odwodnione. Odprowadzenie wód z wykopu zrealizowana zostanie za pomocą igłofiltrów.

Materiały i odpady będą składowane na utwardzonym miejscu na zapleczu budowy. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbenty na wypadek powstania awaryjnych wycieków.

Na obecnym etapie nie ma możliwości precyzyjnego określenia lokalizacji bazy sprzętowej. Zostanie ona bazy zostanie określona na etapie realizacji inwestycji i zostanie pod nią wybrany utwardzony obszar terenu w obrębie istniejącej zabudowy zlokalizowanej w pobliżu inwestycji. Nie przewiduje się lokalizacji bazy sprzętowej na obszarach podlegających ochronie.

Zastosowanie technologii pod naciągiem podczas przebudowy linii nad ciekami naturalnymi oraz zbiornikami wodnymi spowoduje brak konieczności ingerencji w ciek naturalne oraz ich brzegi oraz zbiornikami wodnymi, w tym brak konieczności przechodzenia i przejeżdżania przez ciek. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie ingerować w ciek naturalne oraz zbiorniki wodne.

W celu ochrony wód cieków przed zanieczyszczeniami (ziemia z wykopów, beton itp.) zastosowane zostaną następujące środki m.in.: ścianki szczelne, bariery ochronne – zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód.

Na etapie eksploatacji przebudowywana linia elektroenergetyczna nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja nie będzie wykorzystywała wody, ani generowała ścieków.

Linia może być jednak źródłem pola elektromagnetycznego, a przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (duża wilgotność) również źródłem hałasu. Zjawiska te towarzyszą normalnej pracy każdej napowietrznej linii elektroenergetycznej, w tym obecnie istniejącej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, w miejscach dostępnych dla ludzi nie powinna przekraczać wartości granicznej:

- dla składowej elektrycznej – 10 kV/m (dla zabudowy mieszkaniowej 1 kV/m),
- dla składowej magnetycznej – 60 A/m.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 6m od planowanej inwestycji. Minimalna wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią, dla której natężenie pola elektrycznego na wysokości 2 m nad ziemią nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnej, wynosi 5,85 m. W miejscach zbliżenia budynków mieszkalnych, linia zostanie zaprojektowana na odpowiednio wysokich słupach w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego i magnetycznego określone w ww. rozporządzeniu.

Obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego dokonano za pomocą specjalistycznego oprogramowania PLS-CADD, które posiada wbudowany moduł obliczeń natężenia pola w liniach elektroenergetycznych. Obliczeń dokonano dla przewodów najniższej położonych, na wysokości 2 m nad poziomem terenu. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że przebudowywana linia zostanie tak zaprojektowana, aby wartość pola elektromagnetycznego emitowanego przez nią była znacznie mniejsza od wartości dopuszczalnych.

Planuje się zastosowanie wysokiej jakości osprzętu i przewodów, które mają wpływ na poziom hałasu emitowany przez linię. Na podstawie wieloletnich doświadczeń można stwierdzić, że poziom hałasu wytwarzany przez elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kV nie przekracza, nawet w najgorszych warunkach pogodowych wartości 30-35 dB w bezpośrednim sąsiedztwie linii, co potwierdzają liczne pomiary przeprowadzone wokół linii. Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie emitować hałasu o natężeniu większym od 35 dB, które jest zdecydowanie mniejsze od dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów powodujących ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej.

Z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące normy budowy linii elektroenergetycznych są znacznie bardziej rygorystyczne od norm obowiązujących w czasie budowy linii (większa wymagana wytrzymałość mechaniczna słupów, większe wymagane odległości przewodów od ziemi i innych obiektów), przedmiotowa linia po przebudowie będzie bardziej niezawodna i ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie bardzo niskie.

Zjawisko awarii związane jest z możliwością wystąpienia anomalii pogodowych takich jak huraganowy wiatr czy ponadnormatywna sadź. W następstwie takich warunków mogą nastąpić powalenia słupów albo zerwania przewodów. Należy podkreślić, że w takich awaryjnych sytuacjach linia automatycznie, w ułamku sekundy, jest wyłączana spod napięcia.

Zanieczyszczenie gleby może mieć miejsce tylko w przypadku wadliwej pracy lub awarii sprzętu budowlanego (np. wycieki paliw, substancji smarujących) w trakcie prac budowlanych. W czasie bezawaryjnej pracy linii takie sytuacje nigdy nie wystąpią.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a użyte materiały będą najwyższej jakości, przystosowane do zmian klimatu. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany nie będzie odczuwalny ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- Odpadowa masa roślinna (kod 02 01 03),
- Odpady z gospodarki leśnej (kod 02 01 07),

- Odpady z farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (kod 08 01 11*),
- Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01),
- Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
- Opakowania z drewna (kod 15 01 03),
- Opakowania z metali (kod 15 01 04),
- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10*),
- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),
- Żelazo i stal (kod 17 04 05),
- Mieszanki metali (kod 17 04 07),
- Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
- Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06),
- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04).

Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie bazy sprzętu budowlanego w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania. Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych w postaci pozostałości po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach będą gromadzone w zadaszonym, utwardzonym i oznakowanym miejscu na terenie bazy sprzętu budowlanego. Wszystkie odpady będą przekazane firmom posiadającym stosowane zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Poziom emisji odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie niewielki, w porównaniu z fazą realizacji przedsięwzięcia. W trakcie bieżącego utrzymania i eksploatacji linii energetycznej, dokonuje się jedynie wymiany jednostkowych elementów linii, które uszkadzają się najczęściej w przypadku ingerencji zewnętrznej. Średnio można określić, że emisja ta wynosi ok. 5 t odpadów w postaci stali i aluminium na każde 15 lat eksploatacji całej linii. Przebudowa linii na nową spowoduje, że w pierwszym okresie eksploatacji (pierwsze 15 lat) ta emisja może być zbliżona do 0, natomiast odstąpienie od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia spowodowałoby, że w kolejnych latach eksploatacja istniejącej, starej linii przynosiłaby emisję odpadów w znacznie większym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

W toku postępowania, Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.9022.7.19.2026 z dnia 29.07.2026 r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie wpłynie na krajobraz nieznacznie. Planowana przebudowa sieci będzie realizowana po istniejącej trasie. W związku z tym nie przewiduje się istotnych zmian w odbiorze krajobrazu.

Z uwagi na fakt, że przebudowa linii napowietrznej nie wiąże się ze zmianą przebiegu ani charakteru trasy, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania na walory przyrodnicze.

Z uwagi na wymogi obecnie obowiązujących norm, wysokość podwieszenia przewodów nad powierzchnią ziemi zapewni brak konieczności zmiany zagospodarowania terenu pod linią – tereny rolne będą w dalszym ciągu mogły być uprawiane.

Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycje towarzyszące realizowane na podstawie specustawy, zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 10) ustawy ooś należą do inwestycji strategicznych, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2a ww. ustawy, nie stwierdza się dla nich zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska, uwzględniono:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie będą wykonywane żadne działania inwestycyjne na obszarach siedlisk łąkowych ani w ujściach rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich. W przypadku przebiegu przez tereny leśne, prace będą prowadzone w istniejącym korytarzu infrastrukturalnym, co minimalizuje ingerencję w te tereny.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie przedsięwzięcia brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), grzybów lub porostów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), ani zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku konieczności likwidacji siedlisk gatunków chronionych lub wykonania innych czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych

ochroną, wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego organu z zakresu ochrony gatunkowej – zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na przebiegu korytarzy ekologicznych: „Puszcza Niepołomska” (kod KPd-4B), „Dolina Dolnego Dunajca” (kod KPd-11B) oraz „Dolina Wisły – Pogórze Wiśnickie” (kod KPd-12A). W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, że planowana inwestycja nie będzie mieć znaczącego negatywnego wpływu na drożność korytarzy ekologicznych, gdyż znajduje się w sąsiedztwie gruntów leśnych i otwartych terenów rolnych, którymi mogą migrować zwierzęta. Ponadto linia nie stanowi przeszkody terenowej uniemożliwiającej migrację zwierząt.

Przedsięwzięcie planowane jest częściowo na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który podlega ochronie na mocy uchwały nr XLVI/713/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 1703, ze zm.).

Oprócz tego przedsięwzięcie na krótkim odcinku zlokalizowane będzie na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60) i podlegającego ochronie na mocy uchwały nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 4247, ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399, ze zm.), a zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto inwestycja przebiega częściowo przez obszary Natura 2000: Jadowniki Mokre PLH120068 i Dolny Dunajec PLH120085.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1995) przedmiotem ochrony na Obszarze są gatunki zwierząt: czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus, piskorz, a także siedliska przyrodnicze: starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* [3150] oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*) [6410].

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2229), przedmiotem ochrony na Obszarze są: siedlisko przyrodnicze pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków [3220] oraz następujące gatunki ryb i ich siedliska: boleń, brzanka, głowacz białopłetwy i minóg strumieniowy.

Przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na jego lokalizację, a także zakres i charakter planowanych prac, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000: Jadowniki Mokre PLH120068 i Dolny Dunajec PLH120085 w odniesieniu do gatunków zwierząt, dla ochrony których zostały one wyznaczone. Przedsięwzięcie nie obejmuje działań zidentyfikowanych jako zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony na tych Obszarach. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na realizację celów ochrony Obszarów, nie utrudni ani nie uniemożliwi osiągnięcia wskazanych w PZO celów działań ochronnych, nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 Jadowniki

Mokre PLH120068 i Dolny Dunajec PLH120085 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 2,0 km od granicy obszaru Natura 2000 Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 oraz ok. 4,95 km od granicy obszaru Natura 2000 Dolina rzeki Gróbki PLH120067.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1326), przedmiotem ochrony na tym Obszarze są siedliska przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe [6410], łąki selernicowe [6440] oraz trzy gatunki motyli: czerwńczyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1463), przedmiotem ochrony na Obszarze są trzy gatunki motyli: czerwńczyk nieparek, modraszek telejus, modraszek nausitous, a także siedlisko przyrodnicze zmiennowilgotne łąki trzęślicowe [6410].

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała miejsce poza obszarami Natura 2000: Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066, Dolina rzeki Gróbki PLH120067. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowych obszarach Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony na tych obszarach oraz zmniejszenia zasięgów ich występowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni lub zmiany cech charakterystycznych. Ponadto inwestycja pozostanie bez wpływu na realizację wskazanych w PZO celów działań ochronnych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralności ww. obszarów Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na ich powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Według zapisów KIP z uwagi na fakt, że przebudowa linii napowietrznej nie wiąże się ze zmianą przebiegu ani charakteru trasy, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym również na ptaki. Kierując się jednak zasadą przezorności nałożono obowiązek dotyczący zastosowania na przewodach odgromowych na wybranych przęsłach przebudowywanej linii oznaczników przewodów. Dla przedmiotowej inwestycji oznakowanie zostanie zastosowane na odcinkach, gdzie linia przebiega m.in. przez korytarze ekologiczne.

Dla przedmiotowej inwestycji do oznakowania przewodu odgromowego zastosowane będą znaczniki przewodów zakładane na przewody odgromowe, które służą poprawie widoczności przewodów. Znaczniki będą zastosowane na przewodach odgromowych, które są najmniej widoczne, a co za tym idzie najbardziej kolizyjne dla ptaków. Jako znaczniki ostrzegawcze zostaną zastosowane spirale bądź *flappery*. Zostanie to określone na etapie projektu budowlanego. Montaż zrealizowany będzie na wybranych przęsłach, oznaczniki będą rozmieszczone co 10 m na minimum 60% długości oznaczonego przęsła.

Wszystkie konstrukcje słupów są uziemione indywidualnymi układami uziemiającymi, dodatkowo są odizolowane od części czynnych linii (przewody) za pomocą łańcuchów izolatorowych. Taka technologia wykonania zapewnia zastosowanie ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami normy PN-EN 50341-1:2013-03 *Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV*).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje żadnego oddziaływania na obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Przebudowę linii napowietrznej projektuje się w trasie linii istniejącej. Inwestycja realizowana będzie na obszarach o zróżnicowanej gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia na terenie:

- powiatu M. Tarnów wynosi 1411–1485 osób/km²,
- powiatu tarnowskiego wynosi 140–143 osób/km²,
- powiatu brzeskiego wynosi 155–158 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej – w myśl ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o kodzie:

- **RW20001121499 (Dunajec od Więckówki do ujścia)** jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Dunajec w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Dunajec w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny jest ichtiofauna. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są benzo(a)piren; bromowane difenyloetery, heptachlor. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:
 - art. 4. ust. 4 RDW (do odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.).
 - art. 4 ust. 5 RDW (ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane

z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

- **RW2000102139989 (Kisielina)** jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny jest ichtiofauna. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są bromowane difenyletery, rtęć. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:
 - art. 4. ust. 4 RDW (do odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.).
- **RW2000102139949 (Kanał Jadownicki)** jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [OWO, MIR, MMI]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości) i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w złym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są OWO, makrofity, makrobezkręgowce. Dana JCWP posiada dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:

 - art. 4 ust.5 RDW (ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, MIR, MMI, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.
- **RW200011213969 (Uszwica od Borowego do ujścia)** jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są azot azotanowy; ichtiofauna. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikiem determinującym stan chemiczny są bromowane difenyletery. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:
 - art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.); odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: EFI+PL/ IBI_PL; azot azotanowy; bromowane

difenyloetery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Warunkiem odstępowstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie:

- **GW2000149**, posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
- **GW2000150**, dla której wyznaczono cele środowiskowe: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny, niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ocena stanu wykazała dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w opinii znak: KK.ZZŚ.4130.1.166.2026.1.MN z dnia 08.07.2026 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Klikowa – Szczurowa stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływania mogące wystąpić podczas realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny.

Od stacji Klikowa do słupa nr 495 linia będzie jednotorowa – pas technologiczny wynosi 12 m. Od słupa nr 495 do stacji Szczurowa linia będzie dwutorowa – pas technologiczny wynosi 16 m.

Na terenach zamieszkania wysokość zawieszania przewodów fazowych zostanie zaprojektowana w sposób zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Istniejąca infrastruktura techniczna jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Planowane prace nie spowodują jej nadmiernego obciążenia, a charakter, wielkość oraz intensywność przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na jej funkcjonowanie. Skala oddziaływania inwestycji w tym zakresie będzie nieznaczna i ograniczona do etapu realizacji.

Prawidłowa eksploatacja linii elektroenergetycznej nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczają się do miejsca i czasu prowadzenia robót. Prawidłowa eksploatacja linii elektroenergetycznej nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Czas emisji ograniczy się jedynie do czasu budowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza zakończą się wraz z końcem etapu budowy. Użyte materiały będą posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do użycia w budownictwie.

Eksploatacja przebudowywanej linii 110 kV nie będzie powodować oddziaływań ponadnormatywnych – w KIP wykazano brak przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego oraz dopuszczalnego poziomu hałasu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ani w obszarze jego oddziaływania, nie znajdują się żadne inne przedsięwzięcia mogące powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, ograniczenie szerokości pasa zajętego pod plac budowy do minimum, selektywne magazynowanie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia – do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i równocześnie ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dzięki stosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko nie wystąpi istotne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Przebudowana linia podczas użytkowania będzie podlegała systematycznym przeglądom stanu technicznego i okresowym zabiegom konserwacyjnym w celu zapewnienia właściwej pracy linii i zminimalizowania ryzyka awarii.

Możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), co oznacza równocześnie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [w nawiązaniu do art. 63 ust. 3 ustawy ooś].

Analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

Przy zachowaniu opisanych metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, podczas eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymywane będą obowiązujące standardy jakości środowiska w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną opinię organu właściwego w sprawie zgód wodnoprawnych oraz treść opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 25 ust. 2 specustawy).

Zgodnie z art. 25 ust. 3 specustawy, odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
II Zastępcy Dyrektora**

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwa – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora (e-Doręczenia)
2. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
3. ST-I. aa

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków (e-Doręczenia)
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (e-Doręczenia)
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (e-Doręczenia)
4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś) (e-Doręczenia)