




KOMUNIKAT Nr 5/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Żukowo Morskie, gm. Darłowo, pow. sławieński zaopatrującego w wodę 140 mieszkańców miejscowość: Żukowo Morskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 9 czerwca 2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości bakterii gr. coli oraz bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. w Krupach zarządzający wodociągiem Żukowo Morskie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.