



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ONS-HKiŚ.0440.35.2025

Bielsko-Biała, dnia 04.08.2025 r.

**Prezydent Miasta Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1**

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2025 r. na terenie miasta Bielsko-Biała.

Woda na teren miasta dostarczana była przez AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.

Na terenie miasta działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2025 r.:

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 28 próbek wody,
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 36 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Analizy sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych w dniach 02.06.2025 r. oraz 09.06.2025 r. , pochodzących z indywidualnego ujęcia wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykazały nieprawidłowości w zakresie obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownych badań laboratoryjnych potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami ww. rozporządzenia.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 ww. rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
 - sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
 - stwierdzenia, iż zdarzenia związane z wystąpieniem bakterii grupy coli, Escherichii coli i enterokoków kałowych miały charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
 - niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,
- uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie miasta za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
stwierdza:


przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bielsko-Biała.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 (e-doręczenie),
ONS-HKiŚ - a/a.


Spn: M