

Toruń, dnia 18.08.2022r.

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Bydgoszczy**  
**ul. Fordońska 6**  
**85-085 Bydgoszcz**

**Warunki Techniczne nr UC-T/ 21/2022**

Dotyczy: Udostępnienia zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych (zadanie 1c)  
DK10 321+035 (skrzyżowanie z ulicą Leśną) gm. Obrowo

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych dla zakresu planowanej inwestycji, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ustala następujące warunki:

Obiekt:

- Brzozówka DK10 321+035 : dobudowa 2 pkt doświetlającego przejście dla pieszych

Zasilanie: STA1-0095 Brzozówka 1 SO-0095/2– stanowisko nr 1,

1. Przebudowa przedmiotowego oświetlenia zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
2. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004 oraz SEP-E-003.
3. Opracować projekt techniczny przebudowy oświetlenia. Projekt uzgodnić z Rejonowym Działem Realizacji Usług w Toruniu, Pl. Fr. Skarbka 7/9. **Uzgodnienie branżowe płatne. Wysokość płatności jest ustalona wg taryfikatora ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.**
4. Uzyskać zgodę Wójta Gminy Obrowo na podłączenie projektowanych słupów doświetlających przejście dla pieszych do istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz objęcie ich usługą konserwacji oświetlenia przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
5. Zasilanie zapewnić ze słupa, będącego własnością ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. poprzez zabudowę skrzynki podziałowej z zabezpieczeniami.
6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU Toruń.
7. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lata od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:  
Mariusz Jerzmanowski  
tel. 785-868-269

Z poważaniem,

  
Regionalny Wydział Realizacji Usług  
**Robert Wierzbicki**

