

Toruń, dnia 18.08.2022r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Warunki Techniczne nr UC-T/ 22/2022

Dotyczy: Udostępnienia zasilania doświetlenia przejść dla pieszych DK10 327+290 oraz DK10 327+310 gm. Obrowo

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych dla zakresu planowanej inwestycji, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ustala następujące warunki:


Obiekt:

- Kaweczyn DK10 327+290 : dobudowa 3 pkt doświetlających przejście dla pieszych
Zasilanie: STA1-0486 Kaweczyn 1 SO-0486– stanowisko nr 103/1/1,
- Kaweczyn DK10 327+290 : dobudowa 1 pkt doświetlającego przejście dla pieszych
Zasilanie: STA1-0486 Kaweczyn 1 SO-0486– stanowisko nr 103/2

1. Przebudowa przedmiotowego oświetlenia zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
2. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004 oraz SEP-E-003.
3. Opracować projekt techniczny przebudowy oświetlenia. Projekt uzgodnić z Rejonowym Działem Realizacji Usług w Toruniu, Pl. Fr. Skarbka 7/9. **Uzgodnienie branżowe płatne. Wysokość płatności jest ustalona wg taryfikatora ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.**
4. Uzyskać zgodę Wójta Gminy Obrowo na podłączenie projektowanych słupów doświetlających przejście dla pieszych do istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz objęcie ich usługą konserwacji oświetlenia przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
5. Zasilanie zapewnić ze słupów, będących własnością ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. poprzez wykonanie zejść kablowych z linii napowietrznej oraz zabudowę skrzynek podziałowych z zabezpieczeniami. Na istniejących słupach linii napowietrznej zabudować ograniczniki przepięć.
6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU Toruń.
7. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lata od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Jerzmanowski
tel. 785-868-269

Z poważaniem,


Regionalnego Wydziału Realizacji Usług
Robert Wierzbicki

