



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezlomnych 66**

PSK.9020.20.10.2021

Stalowa Wola, 30.06.2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**
dot. wodociągu dla gminy Pysznica ujęcie wody w Pysznicy
za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, ul. Wolności 295, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
27.01.2021 r.	SUW Pysznica ul. Zadole	-	Nr SB/06640/02/2021 z dnia 02.02.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A
03.02.2021 r.	Przedszkole w Pysznicy, ul. Wolności 295	-	Nr SB/08692/02/2021 z dnia 09.02.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A
01.03.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach, ul. Nowa 15	-	Nr SB/18362/03/2021 z dnia 08.03.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A
19.04.2021 r.	SUW Pysznica, ul. Zadole	PSK.9020.9.6.2021	Nr POL/HK.490-1-27/21 z dnia 22.04.2021 r.	Pracownia Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli
	Urząd Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322		Nr POL/HK.490-1-28/21 z dnia 22.04.2021 r.	
			DL.LHK.9052.1.108.2021 z dnia 06.05.2021 r.	Laboratorium Higieny Komunalnej Działu Laboratoryjnego WSSE w Rzeszowie
26.04.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach, ul. Mickiewicza 1	-	Nr SB/39422/04/2021 z dnia 30.04.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A

14.05.2021 r.	Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy ul. Komunalna 2	-	Nr SB/46789/05/2021 z dnia 19.05.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A
16.06.2021 r.	Przepompownia Piskorowy Staw	-	Nr SB/61325/06/2021 z dnia 22.06.2021 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego, nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy ul. Wolności 295, z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy wykazały, iż jakość pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pysznica
ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
 2. a/a
- AŻ

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny