



**Komunikat nr 1/2026 z dnia 17.09.2026 r.
w sprawie niezgodności z wartością parametryczną**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, że w badaniach jakości wody w strefie zaopatrzenia w wodę „Ośrodek Wędkarski Pyskowice” zaopatrującej **Ośrodek Wędkarski w Pyskowicach przy ul. Wędkarzy 1** (gmina Pyskowice, powiat gliwicki) stwierdzono:

próbka pobrana dnia 14.09.2026 r.

- bakterie grupy coli – 8 jtk/ 100 ml, przy wartości parametrycznej 0 jtk/ml
- mangan 321 µg/l, przy wartości parametrycznej 50 µg/l

próbka pobrana dnia 16.09.2026 r.

- bakterie grupy coli – 9 jtk/ 100 ml, przy wartości parametrycznej 0 jtk/ml
- mangan - 355µg/l, przy wartości parametrycznej 50µg/l

Wykrycie bakterii gr. coli może wskazywać na wtórne zanieczyszczenie lub nieprawidłowości w systemie uzdatniania i dystrybucji wody. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii stanowiących podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia kałowego. Jednak z uwagi na możliwość występowania w wodzie innych drobnoustrojów, których obecność nie jest oceniana w ramach rutynowych badań, zastosowano zasadę ostrożności i wprowadzono poniższe zalecenia.

Potencjalne ryzyko dla zdrowia związane z podwyższonym stężeniem manganu w wodzie może występować przede wszystkim w przypadku długotrwałego spożycia. Wysoka zawartość manganu może wpływać na właściwości organoleptyczne wody (smak, zapach, barwa), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Mając na uwadze charakter stwierdzonych niezgodności, wcześniejsze wyniki badań oraz prowadzone działania naprawcze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach ocenia ryzyko dla zdrowia konsumentów jako niskie.

ZALECENIA DLA KONSUMENTÓW

- woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu (zaleca się, aby woda była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 min, a następnie pozostawiona do wystygnięcia - bez gwałtownego schładzania)
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.
- nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) polegające na dezynfekcji chemicznej studni wraz z płukaniem instalacji wodociągowej.

Zalecenia zawarte w powyższym komunikacie obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Arleta Mrugała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

/dokument podpisano elektronicznie/

2026-09-17