

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości między treścią SWZ (punkt 5.2) oraz załącznika nr 6 do SWZ, a opisem projektu, STWIOR i przedmiarem.

SWZ oraz załącznik 6 wymieniają w zakresie prac budowlanych termoizolację dachu, natomiast ani w opisie, ani w STWIOR nie znajdują się dokładniejsze wzmianki na ten temat. Przedmiar również nie zawiera pozycji odnoszących się do termoizolacji dachu.

Proszę o ustosunkowanie się, czy tak jak mówi SWZ, w zakresie prac, które ma wykonać Wykonawca, leży również pełna termoizolacja dachu. Jeśli tak, proszę możliwie o podanie powierzchni dachu budynku, a najlepiej o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów odnośnie tej pracy.

Odpowiedz nr 1:

W dokumencie SWZ (punkt 5.2.), zawarta jest informacja o treści: w zakresie robót budowlanych wykonana zostanie termomodernizacja dachu. Poprzez termomodernizację dachu należy rozumieć wykonanie izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją. Pozycja 55 w przedmiarze robót. Izolacje stopu (izolacja termiczna z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho- jedna warstwa gr 17 cm.) Numer rys. A-05 w projekcie architektonicznym. Inne elementy termomodernizacji dachu nie występują.