



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

e-mail: psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl

EPUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-11019-73532-JSJIA-23

Centrala/Fax 71 317 27 60, Całodobowy tel. alarmowy: 887 438 500, 887 438 462

Środa Śląska, dnia 2024-12-06

KD.272.1.2024.DB

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienie jest MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII DLA WYTWARZANIA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ- w trybie zaprojektuj-wybuduj

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej Siedziba: ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska informuje że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym KD.272.1.2024.DB zostały wniesione następujące pytania:

Pytanie 1: Dzień dobry, W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29-11-2024 r. Zamawiający podał, że minimalna moc instalacji fotowoltaicznej ma wynosić 17,6kWp, jednak w odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 04-12-2024 r. Zamawiający podaje, że minimalna moc instalacji fotowoltaicznej ma wynosić 20kWp. Wykonawca prosi o podanie ostatecznej mocy zamawianej instalacji fotowoltaicznej. Wygenerowano na Platformie e-Zamówienia

Odpowiedź: Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską która pojawiła się w odpowiedzi zamawiającego opublikowanej dn.04.12.2024r poprzez zastąpienie błędnej liczby 20 kWp poprawną liczbą 17,6 kWp. Oczywiście omyłki polega na tym ,że wymagana moc instalacji fotowoltaicznej została wprost wskazana w dokumencie „wyjaśnienie zmian SWZ i odpowiedź na pytania” udostępnionym w dn.28.11.2024r.

Dane osoby podpisującej:

**Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej
Anna Wojtasińska-Żygadło**

*pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*