Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lubinie

HK.1331.34.2026.ACH
Lubin, 2026-11-19

KOMUNIKAT NR 25/26 o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy konsumentów wody, dostarczanej ze strefy zaopatrzenia Huta Miedzi „Cedynia" w Orsku, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody ze strefy zaopatrzenia Huta Miedzi „Cedynia" w Orsku, pobranej na stołówce zakładowej na terenie Huty Miedzi „Cedynia" w dniu 4 listopada 2026 r. (Sprawozdania z badań z dnia 12 listopada 2026 r.) w ramach potwierdzenia skuteczności działań naprawczych prowadzonych przez dostawcę wody w zakresie parametru chlorany, wykazał przywrócenia właściwej jakości wody i stężenie chloranów w ilości 0,18 mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,7 mg/l dla stosowanej metody dezynfekcji.

Komunikat dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Niniejszy komunikat zmienia Komunikat nr 23/26 z dnia 16.10.2026 roku o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną parametru chlorany w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Huta Miedzi „Cedynia" w Orsku



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
ul. 1 Maja 15
59-300 Lubin
+48 76 846 67 00
adres email: psse.lubin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81091-97204-GTGEC-30