Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu


N.HŚ.5211.13.11.2026
Toruń, dnia 27 września 2026 r.

KOMUNIKAT Nr 27
o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy miejscowości: Pędzewo od posesji 67 w stronę Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik, gm. Zławieś Wielka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Przysiek i Wodociągu Pędzewo, gm. Zławieś Wielka, powiat toruński – nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy coli.
Trwają badania laboratoryjne w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C - mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

UWAGA: Do sieci wodociągowej Wodociągu Przysiek i Wodociągu Pędzewo zarządzający wodociągiem wprowadził wodę ze źródła zastępczego tj. Wodociągu Toruń.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 607 565 112

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27