



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 2.10.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Czempin Borówko zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czempin ul. Borówko Stare do nr 20, ul. Parkowa, ul. Kasztanowa, ul. Chłapowskiego od nr 2A do nr 2H, ul. Sokolnicza nr 12, Borowo (z wyłączeniem Szkoły Podstawowej Borowo 76), Helenopol, Nowe Borówko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Czempin Borówko informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru – **mangan** w ilości 53 µg/l, 64 µg/l oraz 67 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/