



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

KOMUNIKAT Nr 21/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 13.08.2026 r.

o pogorszeniu jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Olszewo Węgorzewskie, zaopatrującego miejscowości: Bogumiły, Brzozówko, Budry, Budzewo, Dąbrówka, Dowiaty, Droglewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Pietrele, Piłaki Małe, Piotrówko, Pochwałki, Popioły, Sąkiety Małe, Sobiechy, Węzówko, Więcki, Wola, Zabrost Wielki, Maryszki, Wydutki, Mniszki, Skalisze, do czasu odwołania.

W dniu 11.08.2026 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie. W dniu 13.08.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził niezgodność z wartością parametryczną z uwagi na wykrycie bakterii grupy coli w badanej próbce wody w ilości 7 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

ZALECENIA

1. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.
2. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet z zastrzeżeniem, że przegotowania wymaga woda do kąpieli noworodków i niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.
3. Przegotowania wymaga woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Anna Maroszyk
lek. wet. higieny i epidemiologii
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Węgorzewie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B | 11-600 Węgorzewo
+48 87 427 28 13
psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23927-30871-TRSBB-21