



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, 16-10-2025 r.

OEA-ST.272.1.2025

ZAPYTANIE CENOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z automatyką SZR i nawiązaniem kablowym do wskazanego miejsca w instalacji elektrycznej budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z automatyką SZR i nawiązaniem kablowym** do wskazanego miejsca w instalacji elektrycznej budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.

ZAKRES ZADANIA:

- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
- dostawa, montaż i konfiguracja automatyki SZR do pracy z dostarczonym agregatem;
- wykonanie tras kablowych do przyłączenia agregatu w rurkach elektroinstalacyjnych;
- wykonanie instalacji uziemiającej agregat;
- opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
- podłączenie, testy i uruchomienie układu;
- szkolenie użytkowników.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Agregat prądotwórczy przystosowany do montażu na zewnątrz, w wersji zabudowanej, wyciszonej, z układem tłumienia drgań, rozruchem automatycznym z układem SZR, z możliwością zdalnego podglądu pracy urządzenia.

Agregat trójfazowy 400 V, o mocy maksymalnej - minimum 53 kW, mocy znamionowej - minimum 48 kW. Wyposażony w silnik o minimalnej mocy netto 57 kW, z rozruchem elektrycznym i zbiornikiem paliwa minimum 260 litrów. Wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR umożliwiający podłączenie urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu. Główne zastosowanie przy zasilaniu urządzeń laboratoryjnych, ciepłarek, chłodziarek i zamrażarek laboratoryjnych oraz sprzętu IT. Agregat należy dostarczyć wraz z pełną automatyką do podłączenia i załączania agregatu w przypadku braku napięcia z sieci oraz zapewnić odpowiednie odprowadzanie spalin.

Charakterystyka urządzenia:

- cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %;
- kontrola napięcia w trzech fazach;
- niski poziom zakłóceń THD <2%;
- prąd startowy prądnicy 270%;
- klasa izolacji H;
- stopień ochrony prądnicy IP23;
- klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028
NIP 6181044546

- gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym;
- czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 20,0 h;
- możliwość instalacji dodatkowych gniazd i zabezpieczeń.

Parametry techniczne:

- częstotliwość: 50Hz;
- napięcie: 400V;
- moc maksymalna: minimum 53 kW;
- moc znamionowa: minimum 48 kW;
- prąd znamionowy: minimum 87 A;
- pojemność silnika: 4,1 litra;
- moc silnika: minimum 57 kW;
- liczba cylindrów: 4;
- regulacja obrotów: elektroniczna;
- paliwo: diesel;
- układ paliwowy: wtrysk bezpośredni;
- rozruch: elektryczny;
- prądnica bezszczotkowa;
- zbiornik paliwa: minimum 260 litrów;
- maksymalny poziom hałasu: 97 dBA;
- maksymalna waga bez paliwa: 1300 kg;
- długość: maksymalna 2500 mm;
- szerokość: maksymalna 1500 mm;
- wysokość maksymalna 2000 mm;

Wposażenie:

- minimum 1 gniazdo 230V 32A;
- minimum 1 gniazdo 400V 32A;
- cyfrowy AVR;
- zabezpieczenie przeciążeniowe;
- wyłącznik główny;
- tłumik z odpowiednim odprowadzeniem spalin;
- akumulator rozruchowy;
- licznik czasu pracy;
- kontrola poziomu paliwa;
- pomiar ciśnienia oleju;

Oferta powinna uwzględniać:

- wszelkie koszty dostawy, montażu, prac instalacyjnych, konfiguracji, testów i uruchomienia;
- napełnienie płynami eksploatacyjnymi;
- wykonania tras kablowych – szacowana długość przyłącza do agregatu – ok. 50 m;
- przywrócenie nawierzchni do stanu użytkowania;
- opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej;
- dostarczenia wymaganych obowiązującymi przepisami prawa atestów i certyfikatów;
- przynajmniej 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie i wykonane prace;
- wszelkie inne koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze od 17 do 23 października 2025 r. w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu 62 7677631 oraz 796 767 001.

TERMIN REALIZACJI do 20 grudnia 2025 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Ofertę na formularzu ofertowym z dopiskiem:

„OFERTA na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego – OEA-ST.272.1.2025”

należy złożyć pocztą na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz;

osobiście w siedzibie zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz,

Sekretariat – pokój nr 3

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl

do dnia 24 października 2025 r. do godz. 09:00.

Marek Stodolny

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. formularz oferty
2. oświadczenie PWAAnU