



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

PSK.9020.9.5.2026

Strzyżów, dnia 05.08.2026 r.

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY SPÓŁKI WODOCIĄGOWO - EKSPLOATACYJNEJ W HUCIE GOGOŁOWSKIEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z ujęcia wody Spółki Wodociągowo-Eksploatacyjnej w Hucie Gogołowskiej, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru: Gogołów 378, **nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi.**

W pobranej próbce wody dnia 06.07.2026r. w punkcie poboru: Gogołów 378 stwierdzono **przekroczenie wartości dla parametru żelaza 302 µg/l.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 część C, tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748), dopuszczalna wartość żelaza 200 µg/l.

Wyniki badań wody zawarte zostały w sprawozdaniu z badań nr LJ/4437/2026 z dnia 24.07.2026r., przeprowadzonych przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie małych dzieci korzystając z wody wodociągowej powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Strzyżowie

(-)

Krzysztof Jabłoński

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8 | 38-100 Strzyżów
+48 17 276 11 52
adres e-mail: psse.strzyzow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-83406-46357-VUTRS-22