Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Włodawie

ONS-HK.903.14.6.2026
Włodawa, dnia 20.11.2026 r.

Komunikat nr 1

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę Majdan Stuleński, gm. Wola Uhruska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia) Majdan Stuleński z dnia 20.11.2026 r. zaopatrującego miejscowości Majdan Stuleński, Małoziemce, Stulno i Zbereże – 384 osoby

stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:

Jon amonowy w ilości: 0,59 mg/l w wyznaczonym punkcie zgodności.

Wartość parametryczna dla powyższego parametru wynosi 0,50 mg/l.

Przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jon amonowy może jednak zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej oraz powodować zmiany smaku i zapachu wody.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mariusz Januszko
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 | 22-200 Włodawa
tel. 82 57-21-405 lub 82 882-88-20
adres e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62717-67646-CTTHU-29