Brodnica, 18 listopada 2026 r.
Znak sprawy: NHŚ.9020.1.239.2026

KOMUNIKAT Nr 1/2026

o niezgodności z wartością parametryczną


Dotyczy użytkowników Szkoły Podstawowej w Szabdzie 59, 87-300 Brodnica zaopatrywanej z wodociągu publicznego w Mszanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Mszano w Szkole Podstawowej w Szabdzie 59, gm. Brodnica, powiat brodnicki wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterie grupy coli w liczbie 1 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100ml.

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotowywać również:

- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń,
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica
+48 56 697 49 74
adres e-mail: sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81471-83240-CGWTC-22