



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu
z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Zemsku (gm. Bledzew)
zaopatrującego miejscowość: Zemsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Zemsko stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie manganu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

Magdalena Szczurek

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania