



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.20.2023

Stalowa Wola, 29.12.2023 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**
dot. wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli
za okres 01.07.2023 r. – 29.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
04.07.2023 r.	Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57	-	306/2023 z dnia 11.07.2023 r	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/06/2023/519/F/2 z dnia 10.07.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	PSS „SPOŁEM” Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5		307/2023 z dnia 11.07.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/06/2023/519/F/3 z dnia 10.07.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		308/2023 z dnia 10.07.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/06/2023/519/M/1 z dnia 10.07.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

01.08.2023 r.	Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72	-	358/2023 z dnia 07.08.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/07/2023/155/F/2 z dnia 07.08.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10		359/2023 z dnia 07.08.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/07/2023/155/F/1 z dnia 07.08.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Stacja Uzdatniania Wody Przepompownia III ^o w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		L/0/07/2023/155/FM/3 z dnia 07.08.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
21.08.2023 r.	Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11	PSK.9020.7.16.2023	POL/HK.9052.1.60.2023 z dnia 24.08.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		POL/HK.9052.1.61.2023 z dnia 24.08.2023 r.	
05.09.2023 r.	Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15	-	422/2023 z dnia 14.09.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/08/2023/205/F/3 z dnia 13.09.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14		423/2023 z dnia 14.09.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/08/2023/205/F/4 z dnia 13.09.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9		424/2023 z dnia 14.09.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/08/2023/205/F/2 z dnia 13.09.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		425/2023 z dnia 11.09.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/08/2023/205/M/1 z dnia 11.09.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

03.10.2023 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15	-	479/2023 z dnia 10.10.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/09/2023/330/F/3 z dnia 09.10.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1		480/2023 z dnia 10.10.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/09/2023/330/F/1 z dnia 09.10.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10		481/2023 z dnia 10.10.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/09/2023/330/F/2 z dnia 09.10.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
16.10.2023 r.	Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72	PSK.9020.7.18.2023	POL/HK.9052.1.81.2023 z dnia 19.10.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10		POL/HK.9052.1.82.2023 z dnia 19.10.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18		POL/HK.9052.1.83.2023 z dnia 19.10.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		DL.LHK.9052.839.2023 z dnia 06.11.2023 r.	WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16
			POL/HK.9052.1.84.2023 z dnia 19.10.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
07.11.2023 r.	PSS „SPOŁEM” Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5	-	L/0/10/2023/199/FM/4 z dnia 14.11.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

07.11.2023 r.	Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11	-	538/2023 z dnia 13.11.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/10/2023/199/F/2 z dnia 13.11.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5		537/2023 z dnia 13.11.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/10/2023/199/F/1 z dnia 07.04.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		536/2023 z dnia 13.11.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/10/2023/199/M/3 z dnia 13.11.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
05.12.2023 r.	Stacja Uzdatniania Wody Przepompownia III ^o w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	581/2023 z dnia 13.12.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/11/2023/259/F/1 z dnia 13.12.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72		582/2023 z dnia 13.12.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/11/2023/259/F/2 z dnia 13.12.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4		583/2023 z dnia 13.12.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			L/0/11/2023/259/F/3 z dnia 13.12.2023 r.	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
12.12.2023 r.	Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57	PSK.9020.7.20.2023	POL/HK.9052.1.102.2023 z dnia 15.12.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,		POL/HK.9052.1.103.2023 z dnia 15.12.2023 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		POL/HK.9052.1.104.2023 z dnia 15.12.2023 r.	

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 01.07.2023 r. do 29.12.2023 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 oraz GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 2. a/a
- IL

