


TR



4x YJY50 + YKY35żo
linia zasilająca z ZK

YDYzo 5x2,5mm²

TR/Z01
ZASILANIE
DŹWIG
-
-
-
3,00
L1,L2,L3



"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

IE-S-02

DATA:
30.10.2020r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK KONTROLI FITOSANITARNEJ

Międzynarodowe drogowe przejście graniczne Bobrowniki - Bierestowica

STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU:

PW

Schemat rozdzielnic TR

-

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANT:

PODPIS:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE: mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
nr upr. PDL/0160/PWBE/16