



Węgierska Górka, 01.03.2022 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.1.2022.PG

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE
Nadleśnictwo Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka
ul. Zielona 62, tel. 033-864-12-14
NIP 553 - 010-01-43

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie do postępowania „Przebudowa- modernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki Skrzyczne” Zn spr.: ZG.270.1.1.2022.PG

Zamawiający w postępowaniu „Przebudowa- modernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki Skrzyczne” Zn spr.: ZG.270.1.1.2022.PG informuje iż w dniu 28.02.2022r. wpłynęło zapytanie

Treść zapytania:


Czy w kalkulować należy również wymianą przeszklenia znajdującego się nad drzwiami bocznymi oraz elementu półkolistego nad drzwiami wejściowymi? W przedmiarze podana jest wysokość drzwi jako 2 m, co wykluczałoby wymianę ww. elementów.

Odpowiedź zamawiającego:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, zaleca się wymianę kompleksową drzwi zewnętrznych wraz z naświetlami, na wzór istniejących.

Należy przewidzieć w tym celu również odpowiednie obróbki ścian i szpalet.

Z poważaniem,

NADLEŚNICTWO

mgr inż. Marian Knapik