



Słupsk, dnia 2025 -12- 18

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.415.2025.AC

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 110.HK.2025

z urządzenia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie, zaopatrującego budynki administracyjne i produkcyjne firmy Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka z urządzenia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie w 2025 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie, zaopatrującego budynki administracyjne i produkcyjne firmy Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka pobrał 11 próbek wody Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka, sekretariat@mowi.com, seweryn.komorek@mowi.com
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>