



PROKURATURA OKRĘGOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE  
ul. Partyzantów 42, 65-332 ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, 23 czerwca 2025 r.

3033-7.262.192.2025

**wszyscy**  
**Wykonawcy**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wymiany oświetlenia w budynku Prokuratury Rejonowej w Żarach przy ul. Górnośląskiej 17*

### **WYJAŚNIENIA NR 1**

### **TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, złożonego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania, wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie 1:

Proszę o wskazanie wymaganego natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń.

#### Odpowiedź:

Wymagane natężenie zgodnie z obowiązującą normą dla pomieszczeń wskazanych w zapytaniu ofertowym.

#### Pytanie nr 2

Bez wymiarów pomieszczeń wykonawca nie jest w stanie dobrać nowych źródeł światła tak, by spełniały wymogi obowiązujących norm (tu wykonawca przytoczył normę PN-12464-1:2021)

#### Odpowiedź.

Zamawiający do zapytania ofertowego załączył pomocniczy wykaz, w którym wskazał ilość pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji (przeznaczenia), ilość opraw w danym rodzaju pomieszczenia wraz z określeniem ilości oraz mocy zainstalowanych obecnie źródeł światła celem ułatwienia wykonawcy w doborze właściwych źródeł światła w nowo montowanych oprawach oświetleniowych.

### Pytanie nr 3

Proszę o wskazanie, czy w zakresie prac Wykonawcy jest uruchomienie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego / często oświetlenie te wspólnie z podstawowym i realizowane jest przez wkład awaryjny do opraw podstawowych / o czym często Zamawiający zapomina.

### Odpowiedź:

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania .

### Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie modelu ampli i co wymaga Zamawiający?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań co do modelu ampli poza wymogami wskazanymi w zapytaniu.

### Pytanie nr 5

Dla przykładu podam, zintegrowane LED mają wydajność: 100-150 lm/W co przekłada się na strumień z oprawy dla mocy np. 40W – 4000 – 6000 lm, oprawy hermetyczne – 120-170 lm/W, dla mocy 40W jest to strumień 4800-6800 lm.

### Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż wyeksploatowanych opraw i montaż w ich miejsce opraw oświetleniowych z wymiennym LED-owym źródłem światła .

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią istotnej zmiany treści zapytania ofertowego, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższą informację należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Prokurator Okręgowy

z up.

Naczelnik 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego