

Informacja o przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku – Urzędzie Skarbowym w Zambrowie w oparciu o upoważnienie nr PRZ.52800.30.2024.MB z 12 lutego 2025 r.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ;
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym ;
- 3) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ;
- 4) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych o nr : PRZ.52800.30.2024.MB z dnia 26 lutego 2025 r. Dyrektor IAS w Białymstoku nie wnosił zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole.

W dniu 14 marca 2025 r. kontrolujący wydał decyzję nakazującą Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku:

- wyposażenie budynku Urzędu Skarbowego w Zambrowie przy ul. Jantarowej 16 w Zambrowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru oraz wykonanie go zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.