



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

ONS.HK.903.10.11.2026

Łęczna, 2026-09-28

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną dla parametru żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cyców, gm. Cyców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia) Cyców, gmina Cyców z dnia 28.09.2026 r. zaopatrującego miejscowości: Cyców, Cyców Kolonia Druga, Wólka Cycowska, Głębokie, Podgłębokie, Biesiadki – łącznie 3561 osób, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:

żelaza w ilości: 1080, 1690, 2090 [$\mu\text{g/l}$] w wyznaczonych punktach zgodności.

Wartość parametryczna dla powyższego parametru wynosi 200 [$\mu\text{g/l}$].

Jednocześnie informuje, że badane próbki wody spełniają wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Niezgodność z wartością parametryczną żelaza w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody).

W związku z niezgodnością z wartością parametryczną dotyczącą podwyższonego poziomu żelaza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że woda **nie stwarza** zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów, natomiast może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku i zapachu, osad na armaturze, przebarwienia tkanin podczas prania.

W przypadku osób wrażliwych, regularne spożywanie zażelazionej wody może powodować **problemy gastryczne**: bóle brzucha, rozstrój żołądka lub niestrawność.

Ryzyko przy hemochromatozie: Woda ta jest niebezpieczna dla osób cierpiących na rzadkie schorzenie genetyczne polegające na nadmiernym gromadzeniu żelaza w narządach.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54 | 21-010 Łęczna
+48 814708469
psse.leczna@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-74165-BSASJ-19

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Katarzyna Broniek w zastępstwie za Elżbieta Piłka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/