Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim

ONS.HK.903.3.91.2026
Radzyń Podlaski, 2026-11-02

Komunikat nr 5 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Branica Radzyńska, gmina Radzyń Podlaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, po podjętych działaniach naprawczych z wyznaczonych punktów monitoringowych znajdujących się w strefie zaopatrzenia w wodę (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Branica Radzyńska, gmina Radzyń Podlaski zaopatrującego miejscowości: **Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin – łącznie 881 osób oraz miejscowości Niewęgłosz posesje o numerach: 130, 131, 132, 133, 134, 134A, 136 i 137, gmina Czemierniki (łącznie 25 osób)** stwierdził:

przydatność wody do spożycia przez ludzi poddawanej procesom uzdatniania (dezynfekcji) ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Branica Radzyńska, gmina Radzyń Podlaski

Otrzymane w dniu 02.11.2026 r. wyniki badań wody wykazały, iż spełnia ona wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Woda w obecnym stanie **nadaje się** do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, matek karmiących) oraz osób wrażliwych na stosowany środek dezynfekcyjny zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Administrator ujęcia wody nadal prowadzi działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnia zastępcze źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dla pozostałych miejscowości Lichty i Niewęgłosz z wyłączeniem posesji nr: 130, 131, 132, 133, 134, 134A, 136 i 137 (gmina Czemierniki) oraz Stasinów, Ustrzesz i Zbulitów Duży (gmina Radzyń Podlaski), Lisiowólka posesje o numerach: 30, 30A, 31, 32, 34, 35A i 36 (gmina Wohyń) obowiązują zalecenia zawarte w komunikacie nr 2 z dnia 26.10.2026 r. oraz komunikacie nr 4 z dnia 27.10.2026 r.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Anna Bzyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim
/podpisano elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim
ul. Pocztowa 5 | 21-300 Radzyń Podlaski
tel. +48 833527416 lub +48 833527417
adres e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78734-37154-JJEGV-17
NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400
Klauzula informacyjna RODO pod adresem:
https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna