




Komunikat nr 39/2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 5 września 2022 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z
Wodociągu Zakładowego Sypniewo ACTIV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie
Mgr Halina Godlewska

/A.Ł./