



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

e-mail: psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl

EPUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-11019-73532-JSJIA-23

Centrala/Fax 71 317 27 60, Całodobowy tel. alarmowy: 887 438 500, 887 438 462

Środa Śląska, dnia 2024-12-04

KD.272.1.2024.DB

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienie jest MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII DLA WYTWARZANIA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ- w trybie zaprojektuj-wybuduj

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej Siedziba: ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska informuje że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym KD.272.1.2024.DB zostały wniesione następujące pytania:

1 Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odp.1Tak wymaga ze względu na występowanie licznych zacienień. Optymalizatory muszą komunikować się z falownikiem.

2 Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odp.2Tak dopuszcza pod warunkiem ,ze nie zmniejszy to w znaczący sposób uzysku(dopuszczalna strata do max 2%)względem układu z osobnym optymalizatorem na każdym module.

3.Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania panela wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odp.3Sporządzenie opinii konstruktorskiej leży po stronie Zleceniodawcy.

4.Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie

mikro instalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika

Odp.4 Sama wymiana licznika nie jest konieczna do odbioru końcowego ale konieczne jest potwierdzenie zgłoszenie mikro instalacji do OS

5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odp5. Tak istnieje, ten aspekt leży po stronie Zamawiającego.

6. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu[PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odp6.Rys.nr1

7 Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?”

Odp.7Na to pytanie już odpowiadaliśmy. Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej

8 Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odp8.Tak jednak nie mniejsze niż 440Wp

9 W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.9 Określona jest minimalna moc na 20kWp.Dopuszczalne jest jedynie zwiększenie mocy.

10.Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o wskazanie istotnych parametrów

urządzeń w formie tabeli, wraz z możliwymi odstępstwami od tych wartości, która pozwoli wykonawcy na dobranie rozwiązania równoważnego, tj. rozwiązania spełniającego wymagane właściwości funkcjonalne i jakościowe, ale będącego produktem różnym od referencyjnego.

Odp.10. Parametry które zostały określone w PFW muszą być przestrzegane.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej tj. obciążenie śniegiem i wiatrem odpowiednio 5400 i 2400 Pa.

Odp.11Tak dopuszcza.

12 Prosimy o wskazanie na mapie lub rysunku dokładnego położenia PPE do którego ma zostać podłączona przedmiotowa instalacja

Odp.12.PPE to jest punkt poboru energii-w umowie OSD jest tak określony cały obiekt, jeśli chodzi o dokładny punkt wpięcia t musi zdecydować instalator.

13 Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?

Odp13. Nie ma żadnego źródła OZE(paneli, wiatraki itp.)

14 Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

Odp.14 Umowa może być zawarta w formie elektronicznej

15 Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

Odp.15 Nie przewidujemy zwiększenia mocy przyłączenia jednak gdyby taka sytuacja zaistniała koszty z tym związane ponosi zleceniobiorca.

16 Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnic związane ze zwiększeniem mocy?

Odp.16.Nie przewidujemy zwiększenia mocy przyłączeniowej jednak gdyby taka sytuacja zaistniała koszty z tym związane ponosi zleceniobiorca.

17 Prosimy o informację w jaki sposób wykonana jest konstrukcja dachu.

Odp.17 Dach pokryty jest styropianem na którym znajduje się warstwa papy.

18 Prosimy o informację z czego wykonane jest poszycie dachu

Odp18.Jak wyżej

19 Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja i poszycie dachu są w dobrym stanie i nie wymagają prac przed zamontowaniem instalacji PV

Odp19.Konstrukcja i poszycie dachu nie wymagają prac ze strony Zleceniodawcy

20 Na jakim napięciu znajduje się granica własności sieci z OSD

Odp20. Na niskim

21 Jaki jest typ układu pomiarowo - rozliczeniowego ? Czy jest on bezpośredni, półpośredni czy pośredni ?

Odp21 Bezpośredni

22.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie wymaganej dokumentacji

technicznej, projektowej i powykonawczej TYLKO w formie elektronicznej bez konieczności drukowania papieru

Odp22.Dopuszcza się dostarczenie dokumentacji drogą papierową lub elektroniczną.

23 Prosimy o informację jaka jest minimalna moc panel słonecznego? W SWZ podano wartość około 440 Wp a w PFU minimum 580 Wp.

Odp.23.Minimalna wymagana moc to 440 WP.

24 Czy zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z kartami katalogowymi wynikającymi z zapisu w PFU?

Odp.24 Chodzi o gwarancję produktową na moduły fotowoltaiczne.

25 Czego dotyczy gwarancja produkcyjna na 30 lat zawarta w SWZ

**Odp.25 Przy modułach określa się 2 gwarancje: produktowa oraz liniowa gwarancja mocy-
obie muszą być określone na minimum 30 lat.**

Dane osoby podpisującej: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej Anna Wojtasińska-Żygadło
<i>pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>