



Nr 1/2025
Komunikat
z dnia 28.05.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu JULIANÓW gm. Ożarów, zaopatrującego miejscowość Julianów.

W badanej próbce wody pobranej w dniu 27.05.2025 r. stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej azotanów (częstkowe sprawozdanie z badań z dnia 28.05.2025 r.).

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z wodociągu JULIANÓW gm. Ożarów nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze przy jednoczesnym zapewnieniu wody do spożycia odpowiadającej w pełni wymogom sanitarnym dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących i niemowląt.

Kobiety w ciąży oraz niemowlęta i matki karmiące powinny do spożycia używać wodę dostarczoną przez właściciela/zarządcę wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. Natomiast woda wodociągowa bez ograniczeń może być wykorzystywana do celów sanitarno-higienicznych (WC).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Komunikat obowiązuje do czasu wydania nowego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
z upoważnienia

Beata Janicka
Beata Janicka

Kierownik Sekcji

Nadzoru Przeciwpidemicznego
/dokument podpisany elektronicznie/

