Informacja nr 88/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 20 listopada 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Nadarzyce, zaopatrującej mieszkańców miejscowości Nadarzyce.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że przeprowadzone badania wody w strefie zaopatrzenia Nadarzyce wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie bakterii grupy coli.

Badania laboratoryjne wykazały obecność bakterie grupy coli w ilości 5 jtk / 100 ml (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml). Dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli w ilości poniżej 10jtk/100ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii E. coli i Enterokoków kałowych.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Gotowania wymaga również woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych



Dostawca wody został zobowiązany do przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/