



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 07.03.2025r.

HŚ.9022.1.112.2025.AZ

KOMUNIKAT NR 13/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta (gm. Szemud) zaopatrującego miejscowości:

1. Szemudzka Huta (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Szemud)
2. Jeleńska Huta (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Leśno, Szemud)
3. Kamień (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Leśno, Szemud,)
4. Donimierz (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Łebno, Szemud)
5. Łebieńska Huta (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Będargowo, Łebno)
6. Łebno (poza posesjami zaopatrywanymi w wodę z wodociągu publicznego Łebno)

W związku z otrzymaniem w dniu 07.03.2025r. wyniku badania wody pobranej w dniu 04.03.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Szemudzka Huta (gm.Szemud) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii gr.coli w ilości 20jtk/100ml wody oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C po 72 h w ilości 239 jtk w 1 ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że woda z wodociągu publicznego Szemudzka Huta

- **nie nadaje się do spożycia oraz do wykorzystania do celów gospodarczych,**
 - **nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów.**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. zapewnia zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia.

W celu uzyskania informacji dot. konkretnych adresów obszarów objętych zakazem spożywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy kontaktować się z administratorem wodociągu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za dowodem doręczenia):

1. Wójt Gminy Szemud
ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

II. Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
ul. Fryderyka Chopina 11
84-200 Wejherowo
2. a/a