



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Rychtal, gmina Rychtal, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Rychtal, Skoroszów, Dworzyszczce oraz Krzyżowniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody ze strefy zaopatrzenia Rychtal informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Powyższe informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Woda przydatna do spożycia i do celów gospodarczych



Wanda Lepka
p. o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kępnie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3 | 63-600 Kępno
+48 62 78 29 510
sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17651-22425-SSBJV-30
BDO: 000158385